

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Strona Internetowa

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: „Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Śnieżnej w Ciesznie”.*

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Jaka jest rzeczywista odległość do wysypiska lub składowiska urobku i czy z tego tytułu będą pobierane opłaty?

Wyjaśnienie: Odległość wywozu nadmiaru gruntu z wykopów należy zaliczyć zgodnie z przedmiarem robót tj. do 5 km. Opłaty związane ze składowaniem gruntu ponosi Wykonawca robót.

Pytanie 2. Kto jest administratorem drogi, w której będzie zabudowany wodociąg i czy będą pobierane opłaty za zajęcie tego pasa. O ile tak, to prosimy podać stawki

Wyjaśnienie: Administratorem drogi, w której będzie zabudowany rurociąg są właściciele prywatni i opłaty za zajęcie pasa drogi nie będą pobierane.

Pytanie 3. Kiedy Zamawiający zakłada rozpoczęcie robót, uwzględniając warunki atmosferyczne (ujemne temperatury)

Wyjaśnienie: Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od warunków atmosferycznych, tylko przy dodatnich temperaturach dopuszczalne jest zgrzewanie rur.

Pytanie 4. Dlaczego w przedmiarze nie ujęto robót, polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni?

Wyjaśnienie: W przedmiarze nie ujęto rozbiórki istniejącej nawierzchni z uwagi na jej brak w terenie, jest to droga dojazdowa gruntowa.

Pytanie 5. Czy pozycja 2.12 przedmiaru robót stanowi wymianę gruntu. Prosimy podać precyzyjnie rodzaj materiału.

Wyjaśnienie: Pozycja 2.12 stanowi wymianę gruntu. Z uwagi na możliwość dobrego zagęszczenia do zasypiania wykopu należy użyć pospółki naturalnej lub tłucznia łamanego.

Pytanie 6. Czy Zamawiający posiada: aktualne pozwolenie na budowę i projekt budowlany z aktualnymi uzgodnieniami ZUDP?

Wyjaśnienie: Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę, które stanowi załącznik do SIWZ i zostało wydane na podstawie złożonego do Starosty Cieszyńskiego projektu budowlanego zawierającego aktualne uzgodnienia branżowe.

Pytanie 7. Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający żąda ubezpieczeń wpisanych w § 13 projektu umowy dołączonego do SIWZ, skoro wymaga również polisy ubezpieczeniowej OC od prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyjaśnienie: Polisa (a w przypadku jej braku inny dokument), którą Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty, ma potwierdzać spełnianie warunku, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100 tys. zł. Ubezpieczenie budowy i robót od zdarzeń losowych wyszczególnione w § 13 projektu umowy oraz w pkt 11.7 tiret 8 odnosi się do przedmiotu zamówienia i musi dotyczyć tej konkretnej budowy. Wykonawca koszty ubezpieczeń wlicza do ceny oferty.

Pytanie 8. Co jest wiążące w zakresie podsypki i obsypki rur wodociągowych? Zapis w pkt. 5.4 STWiOR nie odpowiada poz. 2.7 i 2.8 przedmiaru robót.

Wyjaśnienie: Podsypkę i obsypki rurociągu należy wykonać z piasku zgodnie z ilościami podanymi w przedmiarze robót, pozycja 2.7 i 2.8.

Pytanie 9. Dlaczego przedmiar robót nie zawiera czynności i materiałów koniecznych do podłączenia wodociągu do istniejącej sieci?

Wyjaśnienie: Podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej \varnothing 800 mm wykona Wykonawca zgodnie z pozycją 3.10 przedmiaru robót. Koszty związane z włączeniem ująć w ofercie.

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni z PE lub PP \varnothing 1000 w miejsce studni betonowych \varnothing 1200?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zamianę studni wodomierzowej betonowej \varnothing 1200 na studnię PE \varnothing 1000 lub większych wymiarów pod warunkiem zabezpieczenia możliwości zabudowania w niej wodomierza sprężonego \varnothing 80 mm oraz zasuw szt. 2 \varnothing 100 odcinających zabudowanych na zewnątrz studni wraz z obudową teleskopową i skrzynką żeliwną.

Pytanie 11. Do jakiego odbiornika ma być doprowadzone odwodnienie studni? (pozycja 4.9 przedmiaru robót)

Wyjaśnienie: Odwodnienie studni wodomierzowej będzie tylko wyprowadzone na zewnątrz studni w kierunku spadku terenu do potoku.

Pytanie 12. STWiOR zawiera zapis o rurach stalowych, a przedmiar robót nie obejmuje takiej pozycji.

Wyjaśnienie: Rury stalowe nie występują przy realizacji tego zadania.

Pytanie 13. Jakim dokumentem należy potwierdzić wymóg Zamawiającego opisany w SIWZ str. 3 pkt. 4 ppkt. 3.2? Czy obrót ten winien pochodzić z wykonania tożsamych robót z przedmiotem zamówienia?

Wyjaśnienie: Dokumentem potwierdzającym warunek określony w pkt 4 ppkt 3.2. tj. że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - wysokość ubezpieczenia 100.000 zł, jest polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający fakt posiadania takiego ubezpieczenia. Natomiast warunek określony w pkt 3.1 tj. uzyskanie średniorocznego przychodu z okresu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie w wysokości min. 200.000 zł należy potwierdzić oświadczeniem, które zawarte jest na dołączonym do SIWZ formularzu oferty. Przychód dotyczy działalności firmy i nie odnosi się wyłącznie do robót objętych przedmiotem zamówienia.

Pytanie 14. W ogłoszeniu o zamówieniu podane zostały roboty, polegające na wykonaniu przewiertu sterowanego i odtworzeniu nawierzchni drogowych. Dołączony do SIWZ przedmiar zawiera takowych robót, a nawierzchnia żwirowa bez warstwy odsączającej nie stanowi właściwej nawierzchni. Czy na pewno ma być żwir? W SIWZ Zamawiający nie dopuszcza korygowania ilości

robót umieszczonych w przedmiarach. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie tych rozbieżności.

Wyjaśnienie: Roboty polegające na wykonaniu przewiertu sterowanego nie występują w tym zadaniu. Odtworzenie nawierzchni drogowej należy zaliczyć zgodnie z przedmiarem robót, pozycja 5.1 i 5.2; przy czym warstwa odsączająca nie jest wymagana.

Pytanie 15. Nawiązując do ogłoszonego przetargu „Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Śnieżnej w Cieszynie”, proszę o wyjaśnienie, czy w poz. 3.10 przedmiaru należy ująć opaskę siodłową 800/100 i nawiercenie do rurociągu, czy jest to już wykonane.

Wyjaśnienie: Wyceniona pozycja 3.10 przedmiaru robót powinna zawierać również koszty związane z włączeniem do istniejącego wodociągu o średnicy 800 mm.

W związku z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień (modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: **06.12.2007 r. godz. 10⁰⁰**

Termin otwarcia ofert: **06.12.2007 r. godz. 12⁰⁰**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

inż. Arkadiusz Smoczyński