

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
Strona Internetowa**

dotyczy: postępowania Nr IM.1.271.66.38.2011.3 o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej poliuretanowej boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Cieszynie

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Jaki rozstaw słupków ogrodzeniowych należy przyjąć do wyceny? Zgodnie z przedmiarem 3 m, czy zgodnie z opisem technicznym 2,5 m.

Wyjaśnienie. Przyjąć 2.5 m.


Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie słupków innych niż 88.9/5.6 mm? Np. fi 60/3.6 mm stosowany standardowo na tego typu obiektach.

Wyjaśnienie. Należy przyjąć słupki 88.9/5.6 mm.

Pytanie 3. Czy zamawiający dopuści zastosowanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk przepuszczalnej dla wody, którą producenci zalecają do podbudowy betonowej.

Wyjaśnienie. Zgodnie z opisem technicznym należy przyjąć nawierzchnię nieprzepuszczalną.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, informuję, że na podstawie art. 38 ust. 6 został przedłużony termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian. Nowy termin to: **08.06.2011 r. godz. 10.00.**

Sekretarz
Komisji przetargowej

Paweł Jakubowicz