


Tablica zasilania kotłowni TZK – widok



Rozdzielnica natynkowa typu:
EKINOXE TX2x18
wymiary: 425x460x120 mm
Rozdzielnicę montować na wysokości
1200 mm nad posadzką.

UWAGA:
Ostateczną lokalizację tablicy TZK
ustalić w trakcie budowy z wykonawcą
technologią kottowni.

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, 44-100 GLIWICE UL.BEDNARSKA 4 tel: 032 238 96 85	
TEMAT PROJEKTU:	P.BW. TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 16 W CIESZYNIE
ADRES:	CIESZYN, UL. BIELSKA 75
TEMAT RYSUNKU:	Tablica zasilania kotłowni TZK. Widok.
INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE 43-400 CIESZYN, RYNEK 1
FAZA/BRANZA:	DATA: październik 2008
PBW/EL	SKALA: 1:5
	NR RYSUNKU:
	mgr inż. B. Pokomeda Upr. bud. nr: SLK/0998/P00E/05
	E-2