

**Wykonawcy, który pobrali SIWZ
Strona Internetowa**

dotyczy: postępowania Nr IM.1.271.64.53.2011.3 o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – **Termomodernizacja budynku obsługi i budynku warsztatów Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie**

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Czy istnieje możliwość zastosowania kolektorów słonecznych o sprawności optycznej 80%, a w celu zwiększenia uzysku solarnego zostałaaby powiększona powierzchnia pola kolektorów instalacji solarnej?

Wyjaśnienie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Pytanie 2. W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem a Projektem Budowlanym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie rodzaju tynku na elewację. Mineralny czy akrylowy?

Wyjaśnienie. Należy przyjąć tynk akrylowy.

Pytanie 3. W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem a Projektem Budowlanym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jednoznaczne określenie rodzaju farby na elewację. Silikatowa czy akrylowa?

Wyjaśnienie. Należy przyjąć farbę akrylową.

Pytanie 4. Zgodnie z projektem budowlanym dla okien PCW przyjęto parapety z tworzywa sztucznego. Nie zostało to ujęte w przedmiarze. Prosimy zamawiającego o potwierdzenie czy ww. parapety wchodzi w zakres przetargu, czy też zamawiający z nich zrezygnował?


Wyjaśnienie. Zrezygnowano z parapetów dla okien z PCV.

Pytanie 5. W projekcie budowlanym (str. 6) mowa jest o ścianie z betonu komórkowego o gr. 18 cm. Nie zostało to ujęte w przedmiarze. Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, czy ww. ścianka wchodzi w zakres przetargu, czy też zamawiający z nich zrezygnował?

Wyjaśnienie. Ściankę należy wycenić.

Pytanie 6. W przedmiarze robót budowlanych (wszystkie roboty malarskie) nie ujęto robót związanych z gruntowaniem powierzchni przed malowaniem. Prosimy zamawiającego o informację czy należy dodać ww. roboty?

Wyjaśnienie. Należy uwzględnić gruntowanie ścian.

**Sekretarz
Komisji przetargowej**

Paweł Jakubowicz