

Opole, 30 wrzesień 2008r

**PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3**

**Agnieszka Romanowska Tarczyńska**

**ul. Bednarska 4/4**

**44-100 Gliwice**

**Numer pisma:** STTSRECU/KI.215-1576/08

**Temat:** Warunki uzgodnienia projektu: „Rozbudowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Pod Wałką” w Cieszynie.

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 22.09.2008 informujemy, że projekt zagospodarowania terenu koliduje z linią telekomunikacyjną, której przebieg trasowy na załączonym planie sytuacyjnym wrysowano orientacyjnie kolorem pomarańczowym. W celu uzyskania pozytywnego uzgodnienia projektu: „Rozbudowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Pod Wałką” należy opracować podlegającą naszemu uzgodnieniu dokumentację projektową przebudowy naszych urządzeń spełniającą poniższe warunki :

1. Przebudować poza obszar kolizji linię słupową wraz z kablami:

XzTKMXpw9x2x0,5

XzTKMXpw3x2x0,5

XzTKMXpw1x2x0,5

XzTKMXpw1x2x0,5

Planowane do przebudowy urządzenia teletechniczne w stosunku do innych mediów oraz obiektów należy projektować zgodnie z normą branżową ZN-96 TP S.A.-004 oraz normami i przepisami związanymi.

2. Dokładne informacje dotyczące naszej infrastruktury koniecznej do zabezpieczenia lub przebudowy zostaną udostępnione projektantowi przez Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci Opole po uprzednim umówieniu się na spotkanie – Krzysztof Iwanek tel. kontaktowy: 0 33 810 12 11

Ponadto informujemy że:

1. Przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych należy dokonać metodą bezprzerwową. Do czasu przebudowy urządzeń teletechnicznych mogą zmienić się profile kabli i ich ilość.
2. Nadzór (płatny) nad pracami związanymi z przebudową urządzeń należy zlecić upoważnionej przez nas w tym celu firmie, którą podamy na przekazaniu placu budowy.
3. Nadzór należy zlecić pisemnie przed przystąpieniem do robót – wraz z upoważnieniem do wystawiania faktury bez Waszego podpisu i przesać na adres korespondencyjny.