

dotyczy: postępowania Nr IM.1/3.340-5-11/09 o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – **Zagospodarowanie terenu przed stadionem POD WAŁKĄ** w ramach projektu: SportPark – Park Sportowy.

Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Z uwagi na rozbieżność w STWiOR w opisie trawy syntetycznej zastosowanej do wykonania boisk: kolor czerwony i wysokość włókna 16 mm – str. 11 i kolor zielony i wysokość włókna 50 mm – str. 14 prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga dwóch rodzajów trawy? W związku z powyższym przedmiar robót uległby rozdzieleniu na 2 pozycje z poz. 124 „ulożenie nawierzchni sztucznej trawy z wykonaniem linii” łączny obmiar 1788 m² ponieważ byłyby różne ceny nawierzchni.

Wyjaśnienie. Wykonawca ma obowiązek wycenić oba rodzaje nawierzchni zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiOR oraz wyjaśnieniami do SIWZ. Zamawiający dopuszcza, by w kosztorysie ofertowym pozostawić jedną pozycję, uśredniając cenę za oba rodzaje trawy lub też podzielić na dwie odrębne, co jest zgodne zapisem w SIWZ, że Wykonawca może sam kształtować kosztorys ofertowy.


Pytanie 2. Prosimy o modyfikację dotyczącą wymogu posiadania przez nawierzchnie ze sztucznej trawy ważnej aprobaty technicznej ITB, z uwagi na to, że aprobaty techniczne na wyroby ze sztucznej nawierzchni nie są wydawane od 2004 r., w związku z powyższym wymaganie aprobaty ITB nie jest w jakimkolwiek stopniu uzasadnione oraz niezgodne z obowiązującym prawem. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dokumentem wystarczającym do wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja zgodności z polską normą.

Wyjaśnienie. W związku z rozbieżnymi opiniami na temat możliwości uzyskania aprobaty technicznej na wyroby ze sztucznej nawierzchni, zgodnie z § 9 Projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji, by Wykonawca przedstawił dokumenty niezbędne do potwierdzenia dopuszczonych wyrobów do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). Na Wykonawcy więc będzie spoczywać obowiązek dostarczenia stosownych dokumentów. Jeżeli aprobata techniczna nie jest możliwa do uzyskania – to Wykonawca powinien dostarczyć inne dokumenty, wykazując jednocześnie brak możliwości uzyskania stosownej aprobaty.

Pytanie 3. Czy w celu weryfikacji wymaganych parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy do oferty należy dołączyć poniższe dokumenty?

- aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB, lub inne wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni?
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
- Atest PZH

Wyjaśnienie. Zamawiający nie wymaga (nie zostało to przewidziane ani w SIWZ, ani w Ogłoszeniu o



zamówieniu) na etapie przygotowania oferty, by Wykonawca dołączył dokumenty, jak w pytaniu 3. Zgodnie z pkt. 1.6 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz § 9 pkt. 6 Projektu umowy odpowiednie dokumenty Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji, ale jeszcze przed dostawą wyrobu i jego montażem tj. *na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany będzie okazać, w stosunku do wskazanych wyrobów odpowiednie certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie*. W przypadku, gdy dokumenty te nie zostaną dostarczone Inspektorowi nadzoru przed dostawą wyrobu, ma On prawo nie dopuścić do jego montażu. Za skutki wynikające z niedostarczenia dokumentów odpowiadać będzie Wykonawca.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nawierzchnię z trawy syntetycznej o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych tj. włókno monofilowe z polietyleny, dodatkowo wzmocniane polimerem XT o bardzo wysokim parametrze dtex, który świadczy o wytrzymałości nawierzchni i odporności na uszkodzenia. Nawierzchnia charakteryzuje się również wysoką gęstością i posiada następujące parametry:

- a) Struktura włókna: monofil wiązany
- b) składa chemiczny włókna: polietylen + polimer XT
- c) grubość włókna: 100 mikronów
- d) wysokość włókna: 20 mm
- e) ilość włókien: powyżej 250.000 /m²
- f) ciężar dtex: powyżej 12.000 dtex
- g) ciężar całkowity nawierzchni: 2.350 g/m²

Wyjaśnienie.

Zaproponowana powyżej trawa posiada parametry nie gorsze od parametrów trawy wymaganej w dokumentacji przez Zamawiającego, dlatego Zamawiający dopuści jej zastosowanie w postępowaniu i jednocześnie wprowadza stosowną modyfikację parametrów nawierzchni:

Zmodyfikowane parametry nawierzchni dla boiska do piłki koszykowej

Lp.	Właściwości	Wymagania
1	Struktura włókna	monofilowe lub fibrylowane
2	Skład chemiczny włókna	Polietylen
3	Grubość włókna	65 – 100 mikronów
4	Wysokość włókna	20 mm ± 20 %
5	Ilość włókien	min. 70000 włókien/m ²
6	Ciężar dtex	min. 6600 dtex
7	Ciężar całkowity nawierzchni	min. 1000 g/m ²

Pytanie 5. Zamawiający w żaden sposób nie opisał wymagań dotyczących parametrów technicznych nawierzchni ze sztucznej trawy na boisko piłkarskie oraz dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia jakości nawierzchni, przez co narażony jest na zaoferowanie nawierzchni o fatalnej charakterystyce. Czy w zawiązku z tym Zamawiający wymagać będzie aby nawierzchnia ze sztucznej trawy posiadała Certyfikat FIFA 1 STAR lub 2 STAR, który potwierdzać będzie dobrą jakość nawierzchni i który należało będzie dołączyć do oferty?

Wyjaśnienie. Parametry techniczne nawierzchni dla boiska do piłki nożnej przedstawione są w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót na stronie 14. Zamawiający nie wymaga, by do oferty dołączać certyfikaty FIFA 1 STAR lub 2 STAR.

PRIEWODNICZĄCY
KOMISJI FIDELEGOWEJ

mgr. Arkadiusz Smoczyński