



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE
Jednostka Realizująca Projekt
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w aglomeracji cieszyńskiej”
Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Cieszyn, 11 marca 2011 r.

JRP.271.52.2011.6

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Strona internetowa

Dotyczy postępowania JRP.8.340-11/10 o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Kontrakt IIIa - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna (Zadanie 3 - Etap I)”, w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”

W związku z otrzymanymi zapytaniem wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienie nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie którą z wersji Wykonawca ma brać pod uwagę przy obliczaniu ceny ofertowej ze względu na rozbieżność w kosztorysie „Przedmiary zagregowane-kanaly główne i boczne” w wersji PDF i wersji elektronicznej XLS.

Wyjaśnienie

Otwierane na komputerze Zamawiającego „Przedmiary zagregowane-kanaly główne i boczne” w wersji PDF i wersji elektronicznej XLS są spójne, w związku z tym rozbieżność może wynikać z innych ustawień lub wersji programu zainstalowanych na komputerze wykonawcy.

W przypadku pojawienia się u wykonawcy rozbieżności pomiędzy wersją PDF i XLS przy obliczaniu ceny ofertowej należy brać pod uwagę wersję PDF.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający uzyskał stosowne zgody i uzgodnienia branżowe?

Wyjaśnienie

Zamawiający uzyskał stosowne zgody i uzgodnienia, a zawarte w nich warunki zostały wprowadzone do treści dokumentacji projektowej (projekt budowlano - wykonawczy). Nie mniej jednak zamawiający zamieszcza uzgodnienia i zgody na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.

Pytanie nr 3

W przedmiarach kanalizacja podana jest w oparciu o długości osiowe (co wynika z profili oraz zagospodarowania terenu), a osobno podane są studzienkami na tej sieci. Czy rozliczenie powykonawcze prowadzone będzie również w oparciu o długości osiowe?

Wyjaśnienie

Przedmiar jest wykonany w oparciu o długości osiowe, jednak rozliczenie prowadzone będzie w oparciu o długości montażowe plus rozliczenie studzienek. Zamawiający wymagać będzie również podania przez Wykonawcę w księdze obmiarów długości osiowych poszczególnych odcinków.

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



CIĘSZYN

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Pytanie nr 4

Kiedy powinien być dokonywany przegląd kanałów kamerą TV?

Wyjaśnienie

Przeгляд kanałów kamerą, o którym mowa w pkt 24 ppkt 8 SIWZ IDW, dla nowej kanalizacji musi być wykonywany do każdego odcinka podlegającego sprzedaży i przekazany Zamawiającemu wraz z odpowiednim świadectwem płatności. Dla odcinków modernizowanych pierwszy przegląd kamerą TV powinien być wykonany przed dokonaniem modernizacji, zaś drugi przegląd po jej dokonaniu a zapis winien być przekazany Zamawiającemu wraz z odpowiednim świadectwem płatności.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Tomasz Lenkiewicz

mgr Tomasz Lenkiewicz

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko