

Cieszyn, dnia 10.08.2006 r.

### **Wg rozdzielnika**

dotyczy: przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne p.n.: „Termomodernizacja budynku żłobka nr 2, etap I – wymiana stolarki okiennej”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie:** Jaki typ nawiewnika należy zastosować w nowych oknach z PCV, ciśnieniowy czy higrosterowany?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wymaga zastosowania konkretnego typu nawiewnika. Tak więc można zastosować nawiewnik ciśnieniowy, higrosterowany lub inny dostępny na rynku pamiętając, że kryterium oceny ofert jest cena.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**KOMISJI PRZETARGOWEJ**

*ks. Arkadiusz Smoczyński*

Otrzymują:  
1x Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
1x strona internetowa [www.um.cieszyn.bip-gov.pl](http://www.um.cieszyn.bip-gov.pl)

Kopia:  
IM.I a/a