

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-2”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), przesyłamy treść otrzymanych pytań dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnienia zamawiającego.

Pytania*:

Pytanie nr 1.

W STWiOR – nawierzchnia boiska, pkt 2.4 Zamawiający opisał parametry trawy syntetycznej. Wszystkie parametry łącznie może spełnić w zasadzie trawa tylko jednego producenta, co ogranicza w sposób zdecydowany zasadę uczciwej konkurencji (art.29 ust.2 i 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniem: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie wszystkich nawierzchni typu sztuczna trawa o poniższych minimalnych parametrach:

- rodzaj włókna 100% polietylen
- Dtex min. 6.600
- wysokość włókna 12-20 mm
- masa całkowita min. 1900 gr/m²
- gęstość min. 42 000 splotów/m²
- gęstość min. 330 000 włókien/m²
- struktura włókna monofil

Pytanie nr 2.

Prosimy o wykreślenie z SIWZ (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna p.2.4.) niżej wymienionych parametrów sztucznej trawy ze względu na ich niewielki wpływ na parametry sportowe nawierzchni (zwłaszcza w wypadku boiska wielofunkcyjnego):

- wytrzymałość na rozciąganie
- wydłużenie względne przy zerwaniu
- wytrzymałość na rozdzieranie
- przepuszczalność wody

Ponadto, powyższe parametry są ustawione na bardzo wysokim poziomie co uniemożliwia oferowanie produktów równoważnych.

*) Treść pytań przepisano w brzmieniu dosłownym bez żadnych poprawek (nawet oczywistych błędów merytorycznych, ortograficznych, gramatycznych itp.)

Wyjaśnienie:

Ad. pyt. nr 1 i nr 2.

W związku z występującymi rozbieżnościami między parametrami technicznymi trawy syntetycznej określonymi w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym i STWiOR, dopuszcza się niżej wymienione minimalne wymagania dotyczące parametrów trawy syntetycznej, które należy udokumentować zgodnie z pkt.5 lit. "i" SIWZ:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| ● rodzaj włókna | polietylen lub polipropylen |
| ● struktura włókna | monofilowa lub fibrylowana |
| ● Dtex | min. 6.600 |
| ● wysokość włókna [mm] | 12 - 20 |
| ● masa całkowita [g/m ²] | min. 1800 |
| ● gęstość [pęczków/m ²] | min. 39 900 |

Inne parametry nie będą brane pod uwagę przy ocenie spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**
inż. Arkadiusz Smoczyński

Otrzymują:
Wykonawcy wg rozdzielnika

*) Treść pytań przepisano w brzmieniu dosłownym bez żadnych poprawek (nawet oczywistych błędów merytorycznych, ortograficznych, gramatycznych itp.)