

Cieszyn, dnia 25.02.2008 r.

IM.II/1.341-46-38/07

## Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-2”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), przesyłamy treść otrzymanych pytań dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnienia zamawiającego.

### Pytania:

- Nr 1. Czy Zamawiający pomimo opisu w projekcie w pkt.4 “stojaki do koszy – konstrukcja mocująca dwusłupowa z aluminium” dopuszcza stalową konstrukcję słupów do koszykówki ?
- Nr 2. Proszę o uściślenie rodzaju konstrukcji ogrodzenia czy wykonać według Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót pkt. 2.5 “ogrodzenie z siatki ochronnej plecionej” czy tak jak w projekcie budowlanym ogrodzenie panelowe do wysokości 4,0 m i dodatkowo siatka polipropylenowa wys. 2,0 m.

### Odpowiedzi:

- Ad. 1. Zamawiający dopuszcza stojaki tablic do koszykówki o konstrukcji dwusłupowej stalowej zabezpieczonej przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe.
- Ad. 2. Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z opisem w pkt. 5 projektu wykonawczego branża budowlana. Do wysokości 4,0 m ogrodzenie panelowe, powyżej 4,0 m do wysokości 6,0 m dodatkowo piłkochwyty z siatki polipropylenowej. Słupy pośrednie stalowe o profilu prostokątnym 100x60x4 mm, długości 7,5 m (wysokość ponad poziomem nawierzchni boiska 6,0 m). Słupy narożne stalowe o profilu prostokątnym 100x100x4 mm, długości 7,5 m (wysokość ponad poziomem nawierzchni boiska 6,0 m). Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia należy zabezpieczyć przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe a następnie powlekanie powłoką proszkową w kolorze zielonym RAL 6005. Panele przeszłowe i piłkochwyty należy montować do słupów od strony boiska.

**PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ**  
*inż. Arkadiusz Smoczyński*

**Otrzymują:**  
Wykonawcy wg rozdzielnika