

## Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-2”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), przesyłamy treść otrzymanych pytań dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnienia zamawiającego.

### Pytania:

- 1. W SSWIORB na stronie 5 podano szczegółowe parametry trawy syntetycznej gdzie wysokość włókna określono na 20 mm natomiast w projekcie budowlanym – projekt zagospodarowania – w części rysunkowej na rys nr 3 tj. przekrój poprzeczny przez płytę boiska wielofunkcyjnego wysokość nawierzchni z trawy syntetycznej określono jako 12-17 mm, również na stronie 9 w/w projektu zapisano „Proponowana wysokość włókna to 12 mm – 17 mm”, taki sam zapis istnieje także w projekcie wykonawczym.  
Czy w związku z powyższym należy rozumieć, że to zapis w projekcie wykonawczym: „trawa o wysokości 12 mm – 17 mm” jest wiążący dla oferentów ?*
- 2. W SIWZ w p.5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zapisano, że w celu potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia ze sztucznej trawy odpowiada określonym w dokumentacji wymaganiom, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis techniczny oferowanej nawierzchni...  
Czy przez stwierdzenie opis techniczny należy rozumieć, że do oferty należy dołączyć kartę techniczną oferowanej trawy syntetycznej ?*

### Odpowiedzi:

- Ad. 1. W związku z występującą w dokumentacji projektowej rozbieżnością dotyczącą wysokości trawy syntetycznej, ustala się, że wysokość trawy syntetycznej powinna mieścić się w przedziale od 12 mm do 20 mm.
- Ad. 2. Nazwa dokumentu „opis techniczny” czy „karta techniczna” ma drugorzędne znaczenie. Istotne jest aby załączyć wiarygodne dokumenty jednoznacznie potwierdzające spełnienie określonych w dokumentacji projektowej wymagań dotyczących parametrów technicznych i użytkowych nawierzchni boiska.

**PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ**  
*inż. Arkadiusz Smoczyński*

**Otrzymują:**  
Wykonawcy wg rozdzielnika