



Tablica oddziałowa TO3 - cd



Numer obsługiwane go pomieszczenia	Liczba punktów elektryczno logicznych	Moc [kVA] (0,3kVA/PEL)	Moc [kW] (cosφ=0,85)	Pgdł [A]
1.19	k=3	0,9	0,59	2,6
1.19	k=3	0,9	0,59	2,6
1.24	k=4	1,2	0,78	3,4
1.24	k=4	1,2	0,78	3,4
1.25	k=3	0,9	0,59	2,6
1.26				

Rozdzielnica podtynkowa typu: EKINOXE TX 3x18 N+PE
 wymiary wneki: 405x555x95 mm
 Rozdzielnicę montować na wysokości 1200 mm nad posadzką.

Tablica oddziałowa TO3 - widok



kz=0,8--oświetlenie
 kz=0,3--gniazda
 kz=0,7--PEL'e
 Pz=12,1kW
 Po=6,1kW
 Qo=5,6kW
 So=8,3kW
 Io=11,9kW

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, 44-100 GLIWICE UL.BEDNARSKA 4 tel: 032 238 96 85	
TEMAT PROJEKTU:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA NR 19 W CIESTYNIŁE POŁĄCZONA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU
ADRES:	CIESTYŃ, UL. SKRAJNA 5
TEMAT RYSUNKU:	TABLICA ODDZIAŁOWA TO3
INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W CIESTYNIŁE 43-400 CIESTYŃ, RYNEK 1
FAZA/BRANZA:	PW/ELEKTR.
DATA:	styczeń 2008
SKALA:	1:5
NR RYSUNKU:	E-6
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. B. Pokomeda upr. bud. nr SLK/0998/POOE/05
SPRAWDZIŁ:	Jan Machoński upr. bud. nr 640/76