




# Tablica oddziałowa TO4 - cd



Numer obsługiwanej pomieszczenia	Liczba punktów elektryczno logicznych	Moc [kVA] (0,3kVA/PEL)	Moc [kW] (cosφ=0,85)	Prąd [A]
2.23	k=3	0,9	0,59	2,6
2.23	k=3	0,9	0,59	2,6
2.27	k=2	0,6	0,39	1,7
2.29	k=3	0,9	0,59	2,6
rezerva				



Rozdzielnica podtynkowa typu: EKINOXE TX 3x18 N+PE  
 wymiary wneki: 405x555x95 mm  
 Rozdzielnicę montować na wysokości 1200 mm nad posadzką.



Tablica oddziałowa TO4 - widok

kz=0,8-oświetlenie  
 kz=0,3-gniazda  
 kz=0,7-PEL'e

Pz=10,3kW  
 Po=4,9kW  
 Qo=4,4kW  
 So=6,6kW  
 Io=9,5kW

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, 44-100 GLIWICE UL.BEDNARSKA 4 tel: 032 238 96 85	
TEMAT PROJEKTU:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 19 W CIESZYNIE POŁĄCZONA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU
ADRES:	CIESZYN, UL. SKRAJNA 5
TEMAT RYSUNKU:	TABLICA ODDZIAŁOWA TO4
INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE
FAZA/BRANZA:	4.3-400 CIESZYN, RYNEK 1
PW/ELEKTR.	DATA: 2008
	SKALA: 1:5
	NR RYSUNKU:
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. B. Pokomeda upr. bud. nr SLK/0998/P00E/05
	SPRAWDZIŁ: Jan Machoński upr. bud. nr 640/76
	E-7