



ZK4
(w puszcze P0h 47P.t
w ociepleniu, h=0,5m)

plaskownik stalowy ocynk. 25x4 mm
na gr. 0,6 mm w ziemi

ZK3
(Jak ZK4)

ZK2
(Jak ZK4)

ZK1
(Jak ZK4)

ZK5
(Jak ZK4)

ZK6
(Jak ZK4)

ZK7
(Jak ZK4)

ZK8
(n.t. h=1,8m)

pręt odgromowy DFe Zn fi 8 mm

maszt flagowy

około 4m

<p>Objekt: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszyne przy ul. Błogockiej 24. Modernizacja instalacji elektrycznych</p>	<p>Skala: 1:100</p>
<p>Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT DACHU</p>	<p>Data: 07.2010</p>
<p>Autor: Jan Watach upr. nr BB 29/77</p>	<p>Nr rys. 6</p>
<p>Sprawdził: inż. Kurt Prochaczek upr. nr 313/73/Kt</p>	<p>autor</p>
<p>Opracował:</p>	<p>autor</p>