



Moc zapotrz. - 6,5 kW

Napięcie zasilania - 400/230V

Ochrona przed porażeniem - szybkie wyłączenie
zgodnie z normą
PN-IEC 60 364
System TNS

Obiekt: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie przy ul. Błogockiej 24. Modernizacja instalacji elektrycznych	
Nazwa rysunku: SCHEMAT IDEOWY - część 2	
Autor: Jan Watach upr. nr BB 29/77	Skala:
Sprawdził: inż. Kurt Prochaczek upr. nr 313/73/Kt	Data: 07.2010
Opracował: autor	Nr rys. 2