



0.1	WIATROLAP	5,80
0.2	HALL/ SZATNIA	30,00
0.3	WC NIEPEŁNOSP.	6,80
0.4	MAGAZYN	17,80
0.5	SANITARIATY	8,20
0.6	POM. SPRZĄTACZKI	6,70
0.7	STRÓŻÓWKA	6,10
RAZEM		81,40m2

## PRZEKRÓJ

- Światłokowa oprawa oświetlenia zamknięta, pyłoodporna
- Światłokowa oprawa oświetlenia zamknięta, pyłoodporna
- Światłokowa oprawa oświetlenia bryzgooodporna, pyłoodporna
- Światłokowa oprawa oświetlenia nascienna, wodoodporna
- Oprawa bezpieczeństwa HYBRYD H207-1/8/2/0/B
- Tablica zasilająca
- Wyłącznik p. pożarowy w obudowie
- Wentylator wyciągowy
- Przewód zasilający oświetleniowy YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>
- Puszka instalacyjna
- Wyłącznik dwubiegunowy (świecznikowy)
- Wyłącznik jednobiegunowy z lampką
- Nr obsługiwane pomieszczenia
- Nr sekcji
- Nr odpływu w tablicy TZ

**Uwaga.**  
Główne cigi instalacji oświetleniowej prowadzić we wspólnych korytkach instalacyjnych z instalacją zasilania gniazd i grzejników.  
Wymiary i rozmieszczenie koryt pokazano na rysunku pt "Instalacja gniazd wtykowych"

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, 44-100 GLIWICE UL.BEDNARSKA 4 tel: 032 238 96 85		PROJEKTOWAŁ:	
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWY KONTENEROWEGO ZAPLECZA SZATNIOWO-MAGAZYNOWEGO	mgr inż. B. Pokomeda upr. bud. nr SLK/0998/POOE/05	
ADRES:	43-400 CIESZYN, ul. CHOPINA 37		
TEMAT RYSUNKU:	Instalacja oświetleniowa.		
INWESTOR:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 43-400 CIESZYN ul.CHOPINA 37		
FAZA/BRANZA: PB/ELEKTR.	DATA: styczeń 2009	SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: E-3