

Wykonawcy, który pobrali SIWZ
Strona Internetowa

dotyczy: postępowania Nr IM.1/3.340-42-03/10 o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – **Budowa kontenerowego zaplecza szatniowo – magazynowego** dla potrzeb ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP-2 w Cieszynie.

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawcy, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. W przedmiarze ujęty jest demontaż ścian działowych natomiast płyt warstwowych, brak natomiast wykonania nowych ścian dobudowanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.

Wyjaśnienie. W orientacyjnym przedmiarze robót brakuje pozycji dotyczących wykonania nowych ścianek działowych. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić wykonanie nowych ścianek działowych w zakresie i ilości wynikającej z projektu.

Pytanie 2. Brak w przedmiarze wewnętrznych obróbek blacharskich maskujących elementy konstrukcji (pionowe łącznia płyt). Prosimy o określenie czy należy to ująć w ofercie – jeśli tak to w jakiej ilości?

Wyjaśnienie. W cenie ofertowej należy ująć wykonanie i montaż elementów maskujących pionowe łączenia płyt. Ilość należy ustalić na podstawie analizy indywidualnej.

Pytanie 3. W przedmiarze ujęte są 3 baterie (2szt+1szt dla niepełnosprawnych), natomiast z dokumentacji wynika 3 + 1. Prosimy o potwierdzenie lub korektę ilości robót.

Wyjaśnienie. Ilość baterii należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. W pomieszczeniu „0.6” rezygnuje się z jednej umywalki i baterii.

Pytanie 4. W przedmiarze ujęte są 3 (2+1) umywalki syfony i podejścia jw., natomiast z dokumentacji wynika 3+1. Prosimy o potwierdzenie lub korektę ilości robót.

Wyjaśnienie. Ilość umywarek, syfonów, podejść należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. W pomieszczeniu „0.6” rezygnuje się z jednej umywalki.

Pytanie 5. Brak w przedmiarze rurociągu Fi160 mm w ilości 10,0 mb. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie. Odcinek rurociągu Fi160 mm w ilości 10,0 mb został już wykonany dlatego nie ma go w orientacyjnym przedmiarze robót.

Pytanie 6. Dokumentacja obejmuje znacznie dłuższe odcinki kanalizacji sanitarnej i wodociągu niż ujęte w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie lub korektę ilości robót.

Wyjaśnienie. Część kanalizacji sanitarnej i wodociągu została wykonana wyprzedzająco. W orientacyjnym przedmiarze robót ujęto odcinki które należy wykonać.

Pytanie 7. Prosimy o wyjaśnienie czy zał nr 2 do SIWZ podpisuje w imieniu oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie – konsorcjum, lider konsorcjum, zgodnie z odpowiednim pełnomocnictwem?

Wyjaśnienie. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa w ich imieniu ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu pełnomocnik lub może być podpisane przez każdego z nich.

Pytanie 8. Czy zał nr 3 do SIWZ członkowie konsorcjum podpisują, każdy osobno? Brak jest jednoznacznych wytycznych.

Wyjaśnienie. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia podpisane przez każdego z nich lub przez pełnomocnika, który został do podpisania oświadczenia upoważniony.

Pytanie 9. Do przedmiaru robót dołączona jest tabela elementów scalonych zawierająca element „zasilanie obiektu w energię elektryczną”; natomiast w przedmiarze części elektrycznej taki element jest wykreślony. Prosimy o odpowiedź czy należy go ująć w ofercie?

Wyjaśnienie. Zasilanie obiektu w energię elektryczną – należy ująć ułożenie kabla YAKY 4x10 od złącza kontrolno – pomiarowego do tablicy zasilającej T2.

Pytanie 10. W opisie technicznym architektury opisane są grzejniki elektryczne (są także wykazane na rzucie), w projekcie elektrycznym brak informacji na temat ich zasilania.; brak też ww. robót w przedmiarach (budowlanych i elektrycznych). Prosimy o wyjaśnienie czy ww. ogrzewanie należy ująć w ofercie?

Wyjaśnienie. W ofercie należy ująć (w części elektrycznej) montaż i osłonę grzejników elektrycznych wykazanych na rysunku E 4 projektu budowlanego – instalacje elektryczne.

Sekretarz
Komisji przetargowej
P. Jakubik
Paweł Jakubik