PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJI OBIEKTU KINA "PIAST" w Cieszynie

OBIEKT:	BUDYNEK KINA "PIAST" w Cieszynie
ADRES:	CIESZYN, ul.Ratuszowa 1, pgr. 135
INWESTOR:	Burmistrz Miasta Cieszyna - Gmina Cieszyn
RYSUNEK:	ROZDZIELNIA RG - SCHEMAT

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. Andrzej KASPRZAK SOIIB nr: SLK/IE/0733/01 upr.bud. Nr ewid.: 26/98 B-B

mgr inż. Filip MAJDAK SOIIB nr: SLK/IE/9855/03 upr.bud. Nr ewid.: 5378 B-B

KoPDA GM – KATARZYNA GRZEŚIAK, KRZYSZTOF MAREK – S.C.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA, SPECJALISTYCZNE USŁUGI BUDOWLANE
43-300 BIELSKO-BIAŁA, Pl.Ratuszowym 4/1 piętro, tel/fax 0 33 / 81 66 397
SIEDZIBA:

OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE PODLEGAJĄCE OCHRONIE ZGODNIE z USTAWĄ 83 z DNIA 4 luty 1994 roku O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

SKALA	DATA	BRANŻA	FAZA	CECHA	NR RYS.
	luty 2005	ELEKTRYCZNA	PR. WYK.	134/12/2005/02	E-10

UKŁAD SIECI TT

Istn. 4xLyd 70 mm2 ze stacji tr. "Ratuszowa"
Skrzynka zabudowana p/t na korytarzu przystosowana do plombowania
Proj. 4xLgY 70 mm2 w rurze ochronnej p/t.
HC 171
100/5 A/A, kl.0,5
Układ pomiarowy półpośredni w/g rys. E12
wył. poż.
SB 463
HC 171 HX 104E
MB 106
MB 106E 3 szt.
SV 122 3 szt.
SP 802
uziom otokowy
inst. c.o., c.w., z.w.
LgY 35 mm2
SV 122
MB 106E 3 szt.
CE 226Z
CE 226Z
MC 116E
MC 116E
CSP
RZN 4308
CD 426Z
MM 507 1,6-2,5A
MM 507 1,6-2,5A
K9
K10
W1 0,37
W2 0,37
RZN 4308 - 14

LR 703 80A
LR 73H 25A
LR 73H 35A
LR 703 63A
MC 106E
CD 226Z
CD 226Z
CD 226Z
CD 426Z
CD 426Z
CD 426Z
MB 120E 3 szt.
MB 120E 3 szt.
MB 120E 3 szt.
CD 226Z
MB 106E
MC 116 3 szt.
MB 106E
MC 116 1 szt.
MB 106E
MC 116 1 szt.
MB 116E
K1
K2
K3
K4
SV021
SV023

T2
T-Dz
RWT
T-KL isln.
do kontroli dostępu
obw. 1
obw. 2
obw. 3
obw. 4
obw. 5
obw. 6
obw. KP1 7,38kW
obw. KP2 7,38kW
obw. KP3 7,38kW
obw. o1/1
obw. o2/1
obw. o3/1
obw. o11/1

Tablica TSO

CE 226Z
CE 226Z
MC 116E
MC 116E
MC 116 1 szt.
K5
MC 110E
MC 116 1 szt.
K6
CD 226Z
MB 116E
MB 110E
CD 226Z
MB 116E
MB 110E
CE 226Z
MC 110E
MB 116E
MB 116
MB 106E
EP510N
przycisk na salі
przycisk u operatora
K7
K8
Regulator RV5
220/12
Tr ferr.

obw. zasilania centr. napadu i kontr. dostępu
zasilanie kamery w sali audiowiz.
obw. o7/1
obw. o8/1
obw. o6/1
obw.o12/1
obw. o4/1
obw. o5/1
obw. o9/1
obw. o10/1
obw. o13/1
obw. o14/1
obw. o15/1
obw. o17/1
obw. o18/1
obw. o16/1

K1, K3-K8 - RIK 22 - 20/230 - Relpol
K2, K9, K10 - RIK24-40/230 - Relpol