

CIESZYN, dnia 16/05/2005

GMINA CIESZYN
CIESZYN ul. RYNEK 1
43-400 CIESZYN

Nr warunków: RD-2/69/wpm 676/2005

Nr ewidencyjny: 25010069

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

obiekt: inne (KINO „PIAST”)
adres przyłączanego obiektu: CIESZYN ul. RATUSZOWA 1

Odpowiadając na wniosek z dnia **06/05/2005**, informujemy, że zapewniamy dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej **94,0 kW** (wzrost z 40,0 kW), na poniższych warunkach.

I Wymagania techniczne

1. Miejsce przyłączenia: złącze kablowe.
Stacja transformatorowa murowana „Cieszyn Ratuszowa moc 2x400” nr 02710 z transformatorem o mocy 400 kVA, obwód 4.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej – granica eksploatacji: zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie budowy przyłącza: ---
 - b) w zakresie rozbudowy sieci: ---
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji: Przystosować układ pomiarowy i instalację odbiorczą do poboru zwiększonej mocy.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: 3 fazowy, półpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: tablica licznikowa wewnątrz budynku.Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę dla energii elektrycznej, przed podpisaniem umowy sprzedaży energii elektrycznej.
5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe):
 - a) prąd znamionowy: 160 A,
 - b) rodzaj: WT-1/gG,
 - c) lokalizacja: złącze kablowe.
6. Przy doborze aparatury, przyjąć w miejscu dostarczania energii elektrycznej, spodziewaną wartość prądu zwarcia równą 10 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie TT.
9. Termin ważności niniejszych warunków: do dnia 16/05/2007.

II Informacje dodatkowe

ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
Beskidzka Energetyka
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
ENION Spółka Akcyjna
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
NIP 675 000 12 25
KRS 0000012216
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia