Gniazdo p/t montowane wkrętami w puszce Z60Kw

Gniazdo p/t IP44 montowane wkrętami w puszce Z60Kw

SWP - Szyna wyrównania potencjałów SWP-G1

Obwody współpracujące z centralką pożarową

CP 5010

RZN

CSP

4 x (HDGs 3x1,5 mm^2)

obw. 2

obw. 1

kurtyna powietrzna

skrzynki SUK2 -3szt - środkowa ze złączkami ZUG-70 rozmieszczenie przedst. na rys.

FUNDAMENT JEDN.KLIMATYZACJI

4xLY70 mm^2 w rurze DVR 75

YDY 5 x 2,5 mm^2

obw. KP1

HDGs 2x1,5 mm^2

obw. 4

2 x (przewód HDGs 5 x 1,5 mm) do pionu oddymiającego na I piętrze ułożony p/t.

RG

wyłącznik pożarowy

obw. 3

obw. KP2

YDY 5 x 2,5 mm^2

obw. 6

HDGs 3x1,5 mm^2

Gniazdo zamontowane pod sufitem dla zasilania kamery.

5 LgY 35 mm^2 w rurze ochronnej na II piętro do T2

T-Dz

YKY 5x16 mm^2

YDY 5 x 2,5 mm^2

obw. KP2

YDY 4 x 10 mm^2 + LgY 35 mm^2

LgY 35 mm^2

SWP

100/63*

100/63*

80/63*

Do siłowników okiennych

obw. 5

RWT

inst. c.o., c.w., z.w., konstr. kanałów wentylac.

bednarka FeZn 30x3

YDY 5x4 mm^2

Centrala wentylacyjna BO-21

Do uziomu otokowego

UKŁAD SIECI TT

PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJI OBIEKTU KINA "PIAST" w Cieszynie

OBIEKT:	BUDYNEK KINA "PIAST" w Cieszynie
ADRES:	CIESZYN, ul.Ratuszowa 1, pgr. 135
INWESTOR:	Burmistrz Miasta Cieszyna - Gmina Cieszyn
RYSUNEK:	RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD 1F, OBWODÓW 3F ORAZ OBWODY WENTYLACJI
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Andrzej KASPRZAK SOIiB nr: SL/KUE/0/733/01 upr.bud. W ewid.: 2808 B-B mgr inż. Piotr MAJDAK SOIiB nr: SL/KUE/0835/0/3 upr.bud. Nr ewid.: 5378 B-B

KOPAK, OM — KATARZYNA GRZESIAK, KRZYSZTOF MAREK — S.C.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPECJALISTYCZNE USŁUGI BUDOWLANE
SIEDZIBA: 43-300 BIELSKO-BIAŁA, Pl.Ratuszowy 4/1, PAŃ: NIP 547 0 33 / 61 46 397

SKALA	OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE PODLEGAJĄCE OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ RB z DNIA 4 lutego 1994 roku O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH				NR RYS.
	DATA	BRANŻA	FAZA	CECHA	
1:50	luty 2005	ELEKTRYCZNA	PR. WYK.	134/12/2005/02	E-01