

**TELEKOMUNIKACJA POLSKA - Pion Sied**

Lokalizacja/Plan

*trasy kanalizacji  
sanitarnej i cieplowniczej*

uzgadnia na następujących warunkach:

- zlecić stały nadzór upoważnionemu przedstawicielowi TP S.A. *ELTEL ul. Włocław 52/3 tel. 033/8545284*
- w miejscach zblizeń i skrzyżowań z urządzeniami teletechnicznymi prace ziemne wykonywać ręcznie
- należy zachować odległość od istniejącego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
- na kablu ziemnym teletechnicznym zabudować rurę ochronną dwudzielną w miejscu skrzyżowania z projektowanymi urządzeniami
- w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń TP S.A. obciążony inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi

Znak

*22/11/08/88770*

dnia

*24 11 2008*

*mgr inż. Krzysztof Iwanek*

SPECJALISTA

mgr inż. Krzysztof Iwanek

*3/133*  
kabel ziemny teletechniczny  
kanalizacja teletechniczna  
linia słupowa teletechniczna

**Uzgodnienie ważne 1 rok**

**541.321.2423**

Obręb 69

Obręb 68

LIV