

Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Cieszynie  
DZIAŁ GOSPODARKI ŚCIEKAMI  
ul. Motokrosowa 27 - Tel. 851-54-44  
CIESZYN - BOGUSZOWICE  
l.dz DS / 551 / 2009

Cieszyn, dnia 26 czerwca 2009 r.

**HYDROEKO Jerzy Jarzab**  
**ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 10/14**  
**43-400 Cieszyn**


*Dotyczy: uzgodnienia projektu remontu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Borsuczej i Zajęczej w Cieszynie.*

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 05.06.br. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Dział Gospodarki Ściekami informuje, że uzgadnia - opracowany przez Pana w grudniu 2008 r. - projekt budowlano-wykonawczy remontu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Borsuczej i Zajęczej w Cieszynie, z następującymi uwagami.

- Kanalizację należy wykonać z rur PCW klasy S o średnicy wewnętrznej min 200mm, tj. co najmniej takiej, jaką ma obecnie przedmiotowa kanalizacja wykonana z rur kamionkowych.
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanalizacji winna zawierać karty inwentaryzacyjne studzienek rewizyjnych.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w aktach tut. Zakład, drugi egzemplarz – przekazujemy w załączeniu.

Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Z up. Dyrektora  
KIEROWNIK DZIAŁU  
GOSPODARKI ŚCIEKAMI  
  
mgr inż. Sylwia Rymor

**Do wiadomości: Urząd Miejski w Cieszynie Wydział Inwestycji Miejskich;**

Załączniki: 1 egz. projektu w/w;  
Kopie: DS.