

Cieszyn, dnia 20 kwietnia 2009 r.

HYDROEKO Jerzy Jarzab
ul. Z.Kossak-Szatkowskiej 10/14
43-400 Cieszyn

Dotyczy: uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Katowickiej, Hażlaskiej w Cieszynie.

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 15.04.br. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Dział Gospodarki Ściekami informuje, że uzgadnia - opracowany przez Pana w grudniu 2008 r. - projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Katowickiej i Hażlaskiej w Cieszynie, z następującymi uwagami.

- Przyjmuje się do wiadomości wyjaśnienia zawarte w w/w piśmie.
- Za przyjęte rozwiązania odpowiada Projektant.
- Projekt uzgadnia się pod warunkiem, że przed rozpoczęciem jego realizacji zostanie wykonany (w ramach przedmiotowej inwestycji) remont istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Borsuczej, do której ma zostać włączona zaprojektowana kanalizacja sanitarna.
- Studzienki kaskadowe K3 i S5 należy wykonać bez rur spadowych (zewnątrznych i wewnętrznych). Jako studzienki K3 i S5 należy zastosować studzienkę z tworzywa sztucznego o średnicy 1000mm.
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanalizacji winna zawierać m.in. karty inwentaryzacyjne zastosowanych studzienek kanalizacyjnych.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w aktach tut. Zakład, drugi egzemplarz – przekazujemy w załączeniu.

Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Z up. Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
GOSPODARKI ŚCIEKAMI
Rymor
mgr inż. Sylwia Rymorz

Do wiadomości: Urząd Miejski w Cieszynie Wydział Inwestycji Miejskich;

Załączniki: 1 egz. projektu w/w;
Kopie: DS.