

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Strona Internetowa

dotyczy: postępowania Nr IM.I/340-14-01/09 o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Mnisztwo**” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniem wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Etap II - kanał pvc fi 160 mm wg dokumentacji jest 2163,43 mb a w przedmiarze 1641,0 mb

Wyjaśnienie. Długość kanalizacji PVC fi 160 dla Etapu II w przedmiarze robót jest podana prawidłowo, gdyż nie obejmuje zgodnie z zapisami (uwaga z pkt 2 Zakres inwestycji) SIWZ (IDW) przyłączy i włączeń do budynków, których długość została ograniczona.

Pytanie 2. W STWiOR W0 02 00 dotyczącej robót rozbiórkowych - brak szczegółowego zakresu robót dla rozbieranych osadników. Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres będzie obowiązywał Wykonawcę.

Wyjaśnienie. Rozebranie osadników nie wchodzi w zakres niniejszego kontraktu.

Pytanie 3. W dokumentacji technicznej są opisane osadniki bez określenia zakresu robót. Prosimy o określenie zakresów robót, czy osadniki pozostają w takim stanie jak są i Wykonawca włącza się do nich, czy też należy je rozebrać tak jak wyżej.

Wyjaśnienie. Rozebranie osadników nie wchodzi w zakres niniejszego kontraktu.

Pytanie 4. Z dokumentacji technicznej wynika rozebranie chodników wraz z ich odbudową- brak tego zakresu robót w przedmiarach.

Wyjaśnienie. Roboty rozbiórkowe w zakresie chodników należy ująć w cenach robót za wykonanie kanalizacji PVC. Konieczność ujęcia tych robót wynika z pkt. 2.2 Przedmiaru robót, pkt. 19.7. instrukcji dla wykonawcy oraz STWiOR -W0.02.00.

Pytanie 5. Prosimy o podanie rodzaju drzew, średnie oraz ilość koniecznych do wycinki drzew, a także rodzaju i ilości drzew koniecznych do nasadzenia.

Wyjaśnienie. Przewiduje się, że w związku z realizacją zadania wystąpi konieczność wycinki następujących drzew: 4 sztuki fi 36-45 cm, 2 sztuki fi 46-55 cm, 9 sztuk fi 66-75 cm, 4 sztuki fi 75-

80 cm. Po stronie Zamawiającego będzie uzyskanie stosownych decyzji, zaś po stronie Wykonawcy wycinka i karczowanie.

Pytanie 6. Czy zamawiający może wskazać miejsce do dowozu nadmiernego gruntu. Miejsce składowania jest czynne tylko w godzinach od 9-tej do 13-tej i nie gwarantuje odbioru ziemi z tej inwestycji

Wyjaśnienie. Zgodnie z zapisami SIWZ po stronie wykonawcy jest odwóz, składowanie, unieszkodliwianie nadmiaru gruntu. Zamawiający w związku z powyższym nie może wskazać miejsca odwozu gruntu, co pozostaje w gestii wykonawcy.

Pytanie 7. Na trasie kanalizacji rosną drzewa o znacznych obwodach. Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew na trasie kanalizacji? A jeśli nie, to kto będzie załatwiał decyzje na wycinkę drzewna trasie kanalizacji i ponosił koszty z tym związane.

Wyjaśnienie. Zamawiający nie posiada stosownych decyzji na usunięcie drzew. Decyzje takie będą uzyskiwane przez Zamawiającego i na jego koszt, w stosownym czasie. Po stronie wykonawcy pozostaną prace związane z usunięciem drzew.

Pytanie 9. Jeśli wystąpi konieczność zmiany trasy w związku z kolizją z istniejącym uzbrojeniem, którego przebieg nie będzie zgodny z naniesionym na mapach do celów projektowych, kto będzie ponosił koszty związane z przeprojektowaniem trasy kanalizacyjnej?

Wyjaśnienie. Koszty związane z przeprojektowaniem trasy ponosić będzie Zamawiający, za wyjątkiem sporządzenia mapy do celów projektowych, których koszt poniesie Wykonawca zgodnie z pkt.2.2 przedmiaru robót oraz pkt. 19.7 instrukcji dla wykonawców.

Pytanie 10. Czy frez asfaltowy należy utylizować, czy będzie własnością inwestora i należy go złożyć we wskazanym składowisku.

Wyjaśnienie. Materiał pochodzący z rozbiórki i frezowania nawierzchni bitumicznych należy staraniem i na koszt Wykonawcy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (transport do 7 km).

Pytanie 11. Czy uzgodnienia branżowe w dokumentacji są aktualne, a jeśli nie są czy Zamawiający dokona aktualizacji uzgodnień branżowych przed przekazaniem dokumentacji Wykonawcy?

Wyjaśnienie. Zamawiający posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, zadanie zostało zgłoszone i rozpoczęte w 2007 r. W przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień branżowych w trakcie realizacji robót będzie to na bieżąco dokonywane przez Zamawiającego.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJA PRZETARGOWEJ



Andrzej Smoczyński