



Tablica oddziałowa TO4 – cd



Tablica oddziałowa TO4 – widok

Rozdzielnica podtynkowa typu: EKINOXE TX 3x18 N+PE
 wymiary wneki: 405x555x95 mm
 Rozdzielnicę montować na wysokości 1200 mm nad posadzką.



Numer obsługiwane go pomieszczenia	2.23	2.23	2.27 2.28	2.29 2.30	rezerva
Liczba punktów elektryczno logicznych	k=3	k=3	k=2	k=3	
Moc [kVA] (0,3kVA/PEL)	0,9	0,9	0,6	0,9	
Moc [kW] (cosφ=0,85)	0,59	0,59	0,39	0,59	
Prąd [A]	2,6	2,6	1,7	2,6	

kz=0,8—oświetlenie
 kz=0,3—gniazda
 kz=0,7—PEL'e

Pz=10,3kW
 Po=4,9kW
 Qo=4,4kW
 So=6,6kW
 Io=9,5kW

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, 44-100 GLIWICE UL.BEDNARSKA 4 tel: 032 238 96 85	
TEMAT PROJEKTU:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 19 W CIĘSZYNIE POŁĄCZONA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU
ADRES:	CIĘSZYN, UL. SKRAJNA 5
TEMAT RYSUNKU:	TABLICA ODDZIAŁOWA TO4 Struktura i widok
INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W CIĘSZYNIE 43-400 CIĘSZYN, RYNEK 1
FAZA/BRANZA: PW/ELEKTR.	DATA: styczeń 2008
	SKALA: 1:5
	NR RYSUNKU: E-7 (ark. 2/2)
TEMAT PROJEKTOWAL:	PROJEKTOWAL:
	mgr inż. B. Pokomeda upr. bud. nr SLK/0998/POOE/05
SPRAWDZIK:	Jan Machoński upr. bud. nr 640/76