



Wymiary podano w milimetrach

Minimalne odległości rury od skarpny wykopu bs	
Srednica rury dn [mm]	bs [m]
ø200–250 PVC	0,4
ø400–600 PE(SPIRO)	0,3

<p>"ŚRODOWISKO" BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH</p>		<p>43-300 BIELSKO-BIALA UL. HARCERSKA 6a, TEL/FAX: (033) 497-30-08/497-08-46 WWW.SRODOWISKO.COM.PL MAIL: SRODOWISKO@WP.PL</p>	
<p>Investor: URZĄD MIASTA CIESZYŃ UL. Rynek 1 43 - 400 Cieszyn</p>			
<p>Zadanie: Uporzędkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej</p>		<p>9</p>	
<p>Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Pikiety i Przepilńskiego w Cieszynie</p>			
<p>Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY</p>		<p>Branża: INSTALACYJNA</p>	
<p>Rysunek: WYTYCZNE UKŁOŻENIA RUROCIĄGU W WYKOPIE W TERENIE UTWARDZONYM - POD DROGAMI</p>		<p>Skala: 1:20</p>	
<p>Projektował: mgr inż. Teresa Szendoi nr upr.bud.BB60/77</p>		<p>Opracował: inż. Ewa Matyjaszak- Ściódowy</p>	
<p>Data: 02.2008</p>			