



Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Strona internetowa

Dotyczy postępowania JRP.271.66.2011.6 o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót
„Budowy kanalizacji sanitarnej w Cieszyńn w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego – kontrakt VIII”

W związku z otrzymanym zapytaniem wykonawcy, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ

Pytanie nr 1

W IDW pkt 4 (uwaga pkt. 2. 3.) o wykonaniu kanalizacji od studzienki A1 do A7 + 3 domy, czy została uwzględniona w przedmiarze opublikowanym pod numerem 133?

Wyjaśnienie

Zgodnie z zapisami SIWZ IDW punkt 4, Uwaga nr 2, całość zmian została uwzględniona w przedmiarze robót opublikowanym pod numerem 133.

Pytanie nr 2

Czy w/w przedmiar opublikowany pod numerem 133 należy przyjąć do oferty cenowej t.j. 4420,1m PVC ø 200, 1332,0m ø160, 184 m PE ø200, 199,1 m ø90, gdyż zestawienia długości kanalizacji podane w STS S-00.00.00 (strona 3 i 4), czy STS S-03.01.01 (str. 5) oraz opisie technicznym (str.18), różnią się ilościami i nie należy brać ich pod uwagę ?

Wyjaśnienie

Opublikowany przedmiar pod numerem 133 należy przyjąć do oferty cenowej.

Pytanie nr 3

Przedmiar kanalizacji jest oparty o długości osiowe, czy rozliczanie też będzie w oparciu o długości osiowe?

Wyjaśnienie

Przedmiar kanalizacji jest oparty o długości osiowe, dlatego rozliczanie też będzie w oparciu o długości osiowe.

Pytanie nr 4

Po dokonaniu wizji lokalnej, prosimy o uszczegółowienie przedmiaru i zakresu rozbiórek i odtworzenia w poz. 5, 6, 7 przedmiaru? gdyż ul. Pikiety i Przepilińskiego są mocno zdewastowane! Prosimy o podanie szer. pasa ruchu, co z chodnikiem w ul. Przepilińskiego (przy każdej posesji inny ?), co z krawężnikami (na ul. Pikiety brak) itp. ?

Wyjaśnienie

Dla ulicy Pikiety w przedmiarze robót zostały ujęte 2 pasy ruchu (cała szerokość jezdni). Do sporządzenia przedmiaru robót przyjęto szerokość pasa ruchu 3 m.

Chodniki przy ul. Przepilińskiego mają być odtworzone do stanu pierwotnego. W ulicy Pikiety nie występują krawężniki, w związku z tym nie są ujęte w przedmiarze robót i tym samym wykonawca



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



nie jest zobowiązany do ich wykonania.

Pytanie nr 5

Czy ewentualne odszkodowania wypłacone właścicielom terenów prywatnych gdzie umiejscowione są kanały będą stanowiły koszt wykonawcy?

Wyjaśnienie

Odszkodowania wypłacane właścicielom terenów prywatnych, gdzie umiejscowione są kanały nie będą stanowiły kosztów wykonawcy.

Pytanie nr 6

Czy wykonawcy będą zwolnieni z opłat za zajęcie pasa drogowego?

Wyjaśnienie

Wykonawcy będą obciążani opłatami za zajęcie pasa drogowego zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXV/241/04 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Cieszynie oraz zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIX/175/04 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. Jako załączniki do niniejszych wyjaśnień dołączono 2 pliki z kopiami ww. uchwał, które zamieszczamy w osobnych plikach na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg, ul. Liburnia 4, 43 – 400 Cieszyn, tel. 33 479 52 53, który wydawał będzie stosowne decyzje dot. zajęcia pasa drogowego, które będą określać powierzchnię zajęcia jak i opłatę.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie miejsca i odległości do wywozu nadwyżki ziemi i gruzu?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie jest w stanie wskazać miejsca, zarówno na terenie Gminy Cieszyn jak i poza nią, gdzie należy wywozić nadwyżki ziemi. Czysty, niezanieczyszczony gruz betonowy i ceglany przyjmowany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, ul. Motokrosowa 27, tel. 33 47 94 121, Pani Monika Maksymczak, w ilościach wcześniej uzgodnionych z Zakładem Gospodarki Komunalnej.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI
mgr. Andrzej Jankowski

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko