

Cieszyn, dnia 21.07.2006 r.

IM.II/1. 341-29-85/06

## **Wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na roboty p.n.: Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska SP 3

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą*, przesyłamy treść pytania dotyczącego w/wym. przetargu oraz wyjaśnienia zamawiającego.

### **Pytanie nr 3:**

*Czy Zamawiający dopuści trawę syntetyczną o następujących parametrach technicznych:*

- *rodzaj włókien: proste polipropylenowe fibrylowane, polipropylenowe*
- *wysokość włosa 20 mm*
- *gęstość 22 000 pęczków/m<sup>2</sup> +/- 10%*  
*44 000 włosów/m<sup>2</sup> +/- 10%*
- *ciężar 6.600 Dtex +/- 10%*
- *ciężar całkowity 1.800 gr/m<sup>2</sup> +/- 10%*

### **Odpowiedź:**

Tak.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**KOMISJI PRZETARGOWEJ**

  
**mgr. Arkadiusz Smoczyński**

### **Rozdzielnik:**

- 1 x Wykonawca składający pytanie
- 1 x SIWZ
- 1 x Internet: [www.um.cieszyn.bip-gov.pl](http://www.um.cieszyn.bip-gov.pl).
- 1 x a/a