

Cieszyn, dnia 20.07.2006 r.

IM.II/1. 341-29-84/06

## Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na roboty p.n.: Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska SP 3

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą*, przesyłamy treść pytania dotyczącego w/wym. przetargu oraz wyjaśnienia zamawiającego.

### Pytanie nr 1:

Zamawiający określił główne parametry techniczne trawy syntetycznej jako:

- wysokość włókna 20 +/- 10%
- gęstość min. 30 000 pęczków/m<sup>2</sup>.

Tak dobrane parametry bardzo ograniczają ilość traw syntetycznych, które mogą być stosowane na boiskach ogólnie sportowych. Istnieje wiele produktów o gęstości innej od wymienionej w SIWZ oraz innej wysokości włosa, które świetnie się nadają na boiska ogólnie sportowe. Ograniczenie ilości oferowanych produktów przez Zamawiającego nie leży w jego interesie i jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji w świetle Ustawy Zamówień Publicznych.

W związku z tym proszę o dopuszczenie trawy syntetycznej o:

- gęstości 22.700 pęczków/m<sup>2</sup>
- oraz pozostałych parametrach zgodnych ze SIWZ.

### Pytanie nr 2:

Zamawiający określił główne parametry techniczne trawy syntetycznej jako:

- wysokość włókna 20 +/- 10%
- gęstość min. 30 000 pęczków/m<sup>2</sup>.

Tak dobrane parametry bardzo ograniczają ilość traw syntetycznych, które mogą być stosowane na boiskach ogólnie sportowych. Istnieje wiele produktów o gęstości innej od wymienionej w SIWZ oraz innej wysokości włosa, które świetnie się nadają na boiska ogólnie sportowe. Ograniczenie ilości oferowanych produktów przez Zamawiającego nie leży w jego interesie i jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji w świetle Ustawy Zamówień Publicznych.

W związku z tym proszę o dopuszczenie trawy syntetycznej o:

- gęstości 22.700 włókien/m<sup>2</sup>
- oraz pozostałych parametrach zgodnych ze SIWZ.

## Odpowiedź:

Zamawiający po konsultacji z autorem projektu dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymagania dotyczącego gęstości trawy syntetycznej.

Wymagana minimalna gęstość trawy syntetycznej: 22 000 pęczków/m<sup>2</sup> +/- 10%  
44 000 włókien/m<sup>2</sup> +/- 10%.


W związku z modyfikacją treści SIWZ przedłuża się o jeden dzień terminy:

- ad. pkt. 9.2. składania ofert do dnia 09.08.2006 r. do godz. 11<sup>00</sup>

- ad. pkt. 9.3. otwarcia ofert na dzień 09.08.2006 r. o godz. 11<sup>30</sup>.

Ze względu na zmianę w/wym. terminów należy odpowiednio zmienić opis na zewnętrznym opakowaniu oferty, o którym mowa w pkt. 8.3 ppkt. 6 SIWZ

**PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

  
**dr. Arkadiusz Smoczyński**

## Rozdzielnik:

1 x Wykonawca składający pytanie

1 x SIWZ

1 x Internet: [www.um.cieszyn.bip-gov.pl](http://www.um.cieszyn.bip-gov.pl).

1 x a/a