



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

KB17

RZĘDNA TERENU	309.30	307.00	307.00	309.50	308.65	311.90
RZĘDNA DNA KANAŁU	305.50	305.52	307.00	305.55	307.00	309.40
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.80			3.95	2.50	2.50
SPADKI, DŁUGOŚCI				i = 15%		L = 16.0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC Ø200 L=144.0 m					
ODLEGŁOŚCI	26.0	30.0	10.0	36.0	37.0	52.0
OZNACZENIA	S300			S301		S302
				8.3'		5.8'

INWESTOR:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNI
43-400 CIESZYN, UL. SŁOWICZA 59

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
BPBK SPÓŁKA Z O. O. 40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2
KATOWICE

PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CIESZYNI KRASNEJ		ZNAK OPRAC. KT - 2475
ZNAK PRACOWNI: G - 2	OBIEKT: Kanalizacja sanitarna ETAP II	NR RYSUNKU: 2
KIER. PRACOWNI: inż. A. Rybicki	RODZAJ OPRACOWANIA: OPERAT WODNO - PRAWNY	STADIUM: OWP
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEJŚCIE 13 PROFIL KANAŁU W MIEJSCU PRZEKROCZENIA RZEKI		SKALA: 1:200/100
OPRACOWAŁ: mgr inż. Małgorzata Maciaszczyk	ZAPROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zofia Matułka Nr OS-IV-7210/R-45/77 specjal. instal.-inż.	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Stanisław Korta upr.bud.nr 135/87 specj. instal. - inż.
		DATA: 02.2005