

**budowa strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu  
mieszkaniowym Marklowice  
OŚWIETLENIE**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**lokalizacja:** ul. Frysztacka  
43-400 Cieszyn, Marklowice

**inwestor:** Gmina Cieszyn  
Rynek 1  
43-400 Cieszyn

**Oferent:**

<b>Ogółem wartość kosztorysu netto:</b>	<b>zł</b>
<b>Podatek VAT 22% :</b>	<b>zł</b>
<b>Razem wartość brutto:</b>	<b>zł</b>

---

## Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne.

- budowa strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice (oświetlenie boiska, doprowadzenie linii zasilającej, oświetlenie dojścia)

Dane metodologiczne dotyczące wyceny przedmiaru robót.

- Złożenie oferty polega na czytelnym i niezmywalnym uzupełnieniu rubryk 7 i 8, przedmiaru robót, wraz z wypełnieniem zbiorczego zestawienia tabeli elementów i doliczeniu do ceny kosztorysowej należnego podatku VAT
- Cena jednostkowa wg kolumny 7 zawiera:

$$C_j = R_j + M_j + S_j + K_{pj} + Z_j$$

Nr poz.	Kod poz.	Nr spec. techn.	Opis i obliczenie ilości robót	jedn.	Ilość jedn.	Cena jednostki [zł]	Wartość [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>1. oświetlenie</b>							
1	6.01	03	Roboty ziemne: kopanie i zasypanie rowów	m <sup>3</sup>	140,0		
2	6.02	03	Ułożenie linii kablowej zasilającej YKYżo 5x16mm <sup>2</sup> , w rurze ochronnej DVR 75mm na skrzyżowaniach z urządzeniami i ogrodzeniem	m	85,0		
3	6.03	03	Ułożenie przewodów dla podłączenia oprawy YKYżo 5x10mm <sup>2</sup> w rurze ochronnej DVK 75mm na skrzyżowaniach z urządzeniami i ogrodzeniem; pozostawienie zapasu do wciągnięcia do masztów i podłączeń	m	280,0		
5	6.04	03	Ułożenie taśmy Fe-Zn 30x4mm, wzdłuż trasy kablowej i połączenie z szyną w złączu ZK+ZP, rozdzielnicy ROB, sondą uziemiającą i konstrukcją słupa		240,0		
6	6.05	03	Dostawa i montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawą zewnętrzną do boisk sportowych światło metalohalogenkowe, z podłączeniem, pomiarami i uziemieniem -wg opisu technicznego w części elektrycznej projektu oraz opisu na rys IE-06	kpl.	3		
7	6.06	03	Dostawa i montaż słupów oświetleniowych typowych z oprawą parkową -wg opisu technicznego w części elektrycznej projektu oraz opisu na rys IE-06	kpl.	3		
8	6.07	03	Rozdzielnicza wolnostojąca ROB dla potrzeb oświetlenia terenu zewnętrznego (boiska oraz chodnika), -wg opisu technicznego w części elektrycznej projektu oraz opisu na rys IE-06	kpl.	1		
<b>razem oświetlenie boiska:</b>							