



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Cieszyn, dnia 10.02.2010 r.

L.dz. 250/26/II/2010

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
al. J. Łyska 21
43-400 Cieszyn

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ
Strona internetowa

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr MOSiR-01/2010 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „budowa strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym **Marklowice**”.

W związku z otrzymanym pytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia systemowego z profili sprawdzonych pod względem funkcjonalności i trwałości o wymiarach śr. 60mm i gr. 2,5mm lub 3mm wg szczegółowego opisu:

- wysokość ogrodzenia 4,0m;
- słupy stalowe okrągłe cynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo o śr. 60mm w rozstawie co 2,5m;
- górna część ogrodzenia wzmocniona na całej długości rygłem stalowym okrągłym cynkowanym ogniowo i lakierowanym proszkowo o śr. 42mm;
- narożniki wzmocnione rygłem w środku wysokości oraz ściągami z drutu 2,6x4,0mm mocowanego do słupa za pomocą przelotek;
- wypełnienie z siatki z drutu ocynkowanego powleczonego warstwą PCV o śr. 2,2x3,4mm, wielkość oczka 40x40mm, rozpięta na 9-ciu rzędach drutu napinającego o średnicy 2,6x4,0mm,
- montaż zgodnie z zaleceniami producenta tj. odwiert i fundament słupka głębokości poniżej strefy przemarzania o średnicy ok. 0,30m.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia wg ww. opisu pod warunkiem spełniania przez nie wymagań z zakresu bezpieczeństwa i wytrzymałości oraz spełniania przez zastosowane materiały wymagań określonych w STWiOR dla ogrodzenia.



Pytanie nr 2:

Bazując na naszym doświadczeniu, z którego wynika, że jeśli na boisku są jakiekolwiek bramki to będą one wykorzystywane do gry w piłkę nożną prosimy o rozważenie wykonania za bramkami do piłki ręcznej piłkochwytyw mających za zadanie osłonić siatkę ogrodzenia przed mocnymi uderzeniami piłki powodującymi odkształcenia (wybrzuszenia) siatki. W związku z powyższym czy należy wycenić wykonanie 2 szt. piłkochwytyw np. dł. 18mb i wysokości min. 4m na niezależnej od ogrodzenia konstrukcji montowanej w odległości ok. 1m od ogrodzenia wg opisu poniżej:

- słupy stalowe cynkowane ogniowo o wym. 80x80x3mm w rozstawie co 6m;
- stężenia górne na skrajnych przesłach z rygla stalowego malowanego proszkowo o wym. 50x30mm;
- siatka polipropylenowa o wymiarach oczka 10x10x3mm mocowana do słupków za pomocą karabińczyków mocowanych do linek stalowych rozpiętych na słupach;
- montaż zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowych piłkochwytyw za bramkami. Zaprojektowane w dokumentacji ogrodzenie przewidywało możliwość gry w piłkę nożną na przedmiotowym boisku. Jeżeli wykonawca zastosuje inne rozwiązania niż te opisane w dokumentacji, które nie są tak odporne na odkształcenia, musi przewidzieć stosowne zabezpieczenia.

Pytanie nr 3:

Na rysunku technicznym pod nazwą: Rys.2-boisko.pdf inwestor opisuje nawierzchnię wykonaną np. Conipur EPDM, a w dokumentacji pod nazwą Opis techniczny – architektura.pdf Inwestor opisuje wykonanie nawierzchni boiska metodą natrysku (ok. 11 mm SBR, z warstwą 2 mm natrysku EPDM), proszę podać właściwy rodzaj nawierzchni jaki należy wykonać:

Wyjaśnienie: Należy przewidzieć nawierzchnię zgodnie z opisem technicznym oraz zapisami STWiOR tj. bezspoinową, przepuszczalną dla wody. Konstrukcja nawierzchni: warstwa podkładowa 11 mm z granulatu gumowego SBR z klejem poliuretanowym, układana maszynowo na przepuszczalnym podkładzie elastycznym stabilizującym typu ET z poliuretanu gr. 35 mm, warstwa strukturalna 2 mm układana natryskowo z komponentu poliuretanowego z granulatem EPDM.

Pytanie nr 4:

Jaki kolor nawierzchni należy przyjąć do wyceny i wykonania boiska wielofunkcyjnego?

Wyjaśnienie: Patrz wyjaśnienia nr 1 - pismo L.dz. 207/23/II/2010 z dnia 04.02.2010 r.

Pytanie nr 5:

W opisie technicznym Inwestor podaje wielkość boiska 26 m x 44 m, w przedmiarze podana jest wielkość 1174 m², proszę podać właściwą wielkość jaką należy przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienie: Zgodnie z pkt 11.5. SIWZ udostępnione przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy (orientacyjny). Wykonawca winien na podstawie dokumentacji projektowej i STWiOR określić ilości niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Wielkość boiska zgodnie z dokumentacją to 26 x 44 m (1144 m²).



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie nr 6:

Na rysunku technicznym pod nazwą: Rys.2-boisko.pdf wyznaczone są linie na dwa boiska do siatkówki (kolor szary), natomiast w zestawieniu wyposażenia sportowego na tym samym rysunku jest jeden komplet do siatkówki. W przedmiarze również jest podany jeden komplet do siatkówki, proszę podać prawidłowe zestawienie pełnego wyposażenia sportowego.

Wyjaśnienie: Prawidłowe zestawienie wyposażenia sportowego zgodnie z pkt II.1.3) Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 4 opisu technicznego do projektu budowlanego (branża: Architektura i zagospodarowanie zieleni) wygląda następująco: bramki – 1 komplet (2 szt.); koszykówka – 2 komplety (4 szt.); siatkówka – 2 komplety. Jako, że przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy (orientacyjny) nie należy również wyceniać wyposażenia kortu tenisowego, które ujęte jest w przedmiarze lecz nie jest ujęte w dokumentacji projektowej ani STWiOR.

Przewodniczący komisji przetargowej

inż. Arkadiusz Smoczyński

Rozdzielnik:

- wykonawcy, którym przekazano SIWZ*
- strona internetowa*
- a/a*