

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego typu „SMART 44”, 311/1,
1x11W (PL-S), 3h, NM (praca awaryjna), AT (z autotestem),
IP 44, II klasa izolacji (produkcji TM Technologie) - 36 szt.
- przewody typu YDYp 3x1,5 mm² - 144 m
- listwy elektroinstalacyjne np. MKE 15/25 - 110 m