


Zaśrębk	L1	L2	L3	L3	L1	L2	L3	L1	L1	L2	L3
Przekroj (mm <sup>2</sup> )	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5			
Moc zainstalowana P1 (kW)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			
P1.1 (kW)	2,0				2,0						
P1.2 (kW)		2,0				2,0					
P1.3 (kW)			2,0				2,0				
P <sub>s</sub> (kW)	0,8	0,8	1,0	0,4	0,4	0,5	0,2	0,4			
Opis	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe i AWARyjne	Oświetlenie podstawowe i AWARyjne	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe i AWARyjne	REZERWA	REZERWA	REZERWA

**UWAGI:**

- 1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TT
- 2/ Napięcie zasilania 400/230 V
- 3/ Tablica zamknięta na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 31



**Pro-Admini S. C.**  
43-410 Zebrydowice, ul. Kochanowskiego 46

**Imię i Nazwisko**  
mgr inż.  
Tomasz Błanek

**Nr. upr.**  
SLK/0996/  
PWCE/05

**Podpis**

---

**Projektant**  
mgr inż.  
Tomasz Błanek

**Nr. upr.**  
SLK/0996/  
PWCE/05

---

**Sprawdzający**  
Jerzy Fojcik

**Nr. upr.**  
118890

---

**Nazwa opracowania**  
Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszyńcu. Przebudowa obiektu PSP na siedzibę Straży Miejskiej i opracowanie inżynierskiej oceny stanu technicznego piętrowej przybudówki do windy strażackiej z określeniem zakresu prac remontowo-modernizacyjnych w aspekcie przyszłego sposobu użytkowania.

**Data**  
02.10.2008 r.

---

**Investor**  
Gmina Cieszyń

**Skala rys.**  
-

---

**Nazwa rysunku**  
Tablica TB-12

**Nr. rys.**  
E-8:3