



Zaśrtek	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Przekroj (mm ²)		YDY2x3x1,5	YDY2x3x1,5			
Moc zainstalowana P1 (kW)		2,0	2,0			
P1.L1 (kW)						
P1.L2 (kW)		2,0				
P1.L3 (kW)			2,0			
P _s (kW)		0,4	0,8			
Opis	REZERWA	Oswietlenie podstawowe	Oswietlenie podstawowe i AWARYJNE	REZERWA	REZERWA	REZERWA

UWAGI:

- 1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TT
- 2/ Napięcie zasilania 400/230 V
- 3/ Tablica zamkana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 54

		Pro-Admini S. C. 43-410 Zebrydowice, ul. Kochanowskiego 46	
		Imię i Nazwisko	Nr. upr.
Projektant	mgr inż. Tomasz Błanek	SLK/0996/ PWOE/05	
Sprawdzający	Jerzy Fojcik	118890	
Nazwa opracowania	Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszyń. Przebudowa obiektu PSP na siedzibę Straży Miejskiej i opracowanie inżynierskiej oceny stanu technicznego piętrowej przybudówki do wiaty strażackiej z określeniem zakresu prac remontowo-modernizacyjnych w aspekcie przyszłego sposobu użytkowania.		
Investor	Gmina Cieszyń		Data 02.10.2008 r.
Nazwa rysunku	Tablica TB-G (garaż)	Skala rys. -	Nr. rys. E-7.2