


1/ Połączenia obwodów wtórnych (listwa kontrolna - licznik) należy wykonać przewodami kabelkowymi:

- obwody prądowe - 7xYKSY 2,5 mm<sup>2</sup>
- obwody napięciowe - 4xYKSY 1,5 mm<sup>2</sup>
- napięcie izolacji - 750 V

2/ Człon zasilająco-pomiarowy musi zostać dostosowany do zabudowy przekładników prądowych dostarczonych przez ENION

 <b>Pro-Admini S. C.</b> 43-410 Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 46		Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
		Projektant	mgr inż. Tomasz Bienek	SLK/0996/ PWOE/05
Sprawdzający	Jerzy Fojcik	118/90		
Nazwa opracowania	Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Przebudowa obiektu PSP na siedzibę Straży Miejskiej i opracowanie inżynierskiej oceny stanu technicznego piętrowej przybudówki do wieży strażackiej z określeniem zakresu prac remontowo-modernizacyjnych w aspekcie przyszłego sposobu użytkowania.			
Inwestor	Gmina Cieszyn			Data 02. 10. 2008 r
Nazwa rysunku	Schemat układu pomiarowego	Skala rys.		Nr rys. E-2