



Zaśrtek	L3	L1	L2	L3	L1, L2, L3	L2	L1	L2	L3	L1	L2
Przekroj (mm <sup>2</sup> )	YD'pca3x2,5	YD'pca3x2,5	YD'pca3x2,5	YD'pca3x2,5	YD'z65x4,0	YD'pca3x6,0			YD'pca3x2,5	YD'pca3x2,5	YD'pca3x2,5
Moc zainstalowana P1 (kW)	3,4	3,4	3,4	3,4	7,0	5,0			2,0	2,0	1,0
P1.1 (kW)		3,4				5,0				2,0	
P1.2 (kW)			3,4								1,0
P1.3 (kW)	3,4								2,0		
Ps (kW)	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0	5,0			2,0	2,0	1,0
Opis	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Gniazda wyczkowe 230V/16A	Zasilone kuchnie elektr. 400V/7,0kW	Zasilone podgrzewacz wody 230V/5,0kW	REZERWA	REZERWA	Gniazda wyczkowe "DATA"	Gniazda wyczkowe "DATA"	Gniazda wyczkowe "DATA" SZAFKA S80

- UWAGI:**
- 1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TT
  - 2/ Napięcie zasilania 400/230 V
  - 3/ Tablica zamknięta na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 31

		<b>Pro-Admini S. C.</b> 43-410 Zebrydowice, ul. Kochanowskiego 46	
		Imię i Nazwisko	Nr upr.
Projektant	mgr inż. Tomasz Błanek	SLK/0996/ PWCE/05	
Sprawdzający	Jerzy Fojcik	118890	
Nazwa opracowania	Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszyń. Przebudowa obiektu PSP na siedzibę Straży Miejskiej i opracowanie inżynierskiej oceny stanu technicznego piętrowej przybudówki do wiaty strażackiej z określeniem zakresu prac remontowo-modernizacyjnych w aspekcie przyszłego sposobu użytkowania.		
Investor	Gmina Cieszyń	Skala rys.	Data 02.10.2008 r.
Nazwa rysunku	Tablica TB-12		Nr rys. E-8-2