


Zaśrębk	L1	L2	L3	L1	L1	L3	L2	L1	L1	L2	L3
Przekroj (mm ²)	YDZas3x1,5	YDZas3x1,5	YDZas3x1,5	YDZas3x1,5	YDZas3x1,5	YDZas4x1,5	YDZas2x1,5	YDZas3x1,5	YDZas3x1,5		
Moc zainstalowana P1 (kW)	2,0	2,0	2,0	0,1	0,1	2,0	0,1	2,0	2,0		
P1.1 (kW)	2,0			0,1			0,1	2,0			
P1.2 (kW)		2,0									
P1.3 (kW)			2,0			2,0					
P _s (kW)	0,2	0,5	0,2	REZERWA	Zasilone DOMOFON	Oświetlenie NOCNE ZENWENTRZNE i AMARYLINE OPRAWY "EMA"	Sierowienie oświetleniem nocnym	Oświetlenie NOCNE ZENWENTRZNE OPRAWY "E6"	REZERWA	REZERWA	REZERWA
Opis	Oświetlenie podstowowe i AMARYLINE	Oświetlenie podstowowe i AMARYLINE SPCRDY	Oświetlenie podstowowe	REZERWA	Zasilone DOMOFON	Oświetlenie NOCNE ZENWENTRZNE i AMARYLINE OPRAWY "EMA"	Sierowienie oświetleniem nocnym	Oświetlenie NOCNE ZENWENTRZNE OPRAWY "E6"	REZERWA	REZERWA	REZERWA

UWAGI:

- 1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TT
- 2/ Napięcie zasilania 400/230 V
- 3/ Tablica zamknięta na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 31



Pro-Admini S. C.
43-410 Zebrydowice, ul. Kochanowskiego 46

Imię i Nazwisko
mgr inż. Tomasz Blenak

Nr. upr.
SLK/0996/
PWOE/05

Podpis

Projektant
mgr inż. Tomasz Blenak

Sprawdzający
Jerzy Fojcik

Nazwa opracowania
Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszyń. Przebudowa obiektu PSp na siedzibę Straży Miejskiej i opracowanie inżynierskiej oceny stanu technicznego pięterowej przybudówki do windy strażackiej z określeniem zakresu prac remontowo-modernizacyjnych w aspekcie przyszłego sposobu użytkowania.

Data
02.10.2008 r.

Investor
Gmina Cieszyń

Nazwa rysunku
Tablica TB-1.1

Skala rys.
-

Nr. rys.
E-6.3