

**Wykonawcy, który pobrali SIWZ
Strona Internetowa**

dotyczy: postępowania Nr IM.1/3.340-5-08/09 o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – SPORTPARK – Park sportowy. Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego POD WAŁKĄ – etap I.

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Prosimy określić czy oferta przetargowa powinna zawierać kosztorysy ofertowe przygotowane na podstawie przedmiarów robót przedstawionych przez Zamawiającego? Ze specyfikacji przetargowej nie wynika, że kosztorys ma być załącznikiem w ofercie. W związku z tym zwracamy się z prośbą o decyzję, czy kosztorys ma być załącznikiem do oferty? W przypadku, gdy należy załączyć kosztorys prosimy o określenie hierarchii ważności: tzn. o określenie, który z dokumentów: kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna czy projekt jest najważniejszym dokumentem, w przypadku gdy brak spójności między tymi dokumentami.

Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami pkt 11 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty poprzez opracowanie kosztorysu ofertowego. W związku z powyższym do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe, z których ceny jednostkowe, na podstawie zapisów § 6 ust. 2 projektu umowy, będą podstawą do obliczenia kosztów robót dodatkowych lub uzupełniających. Nie muszą natomiast one być opracowane w 100 % na podstawie przedmiarów robót przedstawionych przez Zamawiającego, gdyż zgodnie z zapisami pkt 11 SIWZ Wykonawcy powinni dokonać własnej analizy materiałów przetargowych i na tej podstawie opracować kosztorys ofertowy.

Jeżeli chodzi o hierarchię ważności to na etapie postępowania przetargowego i w przypadku występowania spójności między dokumentami, wygląda ona następująco:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1-6,
- dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót, który ma charakter informacyjny,

zaś po podpisaniu umowy ta hierarchia wyglądać będzie następująco:

- umowa,
- formularz Oferty z Załącznikami do Oferty, w tym kosztorys ofertowy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacja projektowa;
- zaświadczenie, wskazujące, że osoba, która zajmować się będzie wycinką i pielęgnacją zadrzewienia, posiada odpowiednie kwalifikacje (zgodnie z Uwagą 3 SIWZ),
- Inne dokumenty będące częścią umowy.

Pytanie 2.

W projekcie kładek barierki wykonane są ze stali St3S a w kosztorysie ze stali nierdzewnej. Która wersja jest prawidłowa?

Wyjaśnienie: Wykonać zgodnie z projektem budowlanym i ze STWiOR nr M.19.01.04, czyli ze stali St3SX zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie farbą cynkową.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJA PRZETARGOWEJ

mgr. Arkadiusz Smoczyński