



UWAGI

1. Szafka elektryczna w II-gim stopniu ochronności wg katalogu INCOBEX Bielsko-Biała
2. Wielkość szafki SOC jest proponowana, można zastosować o podobnych wymiarach /rezerwa miejsca ok. 30%/
3. Wzdłuż tras kablowych ułożyć odcinki bednarki w ziemi obok kabla zasilającego
4. Z boku szafki zamontować przycisk sterowniczy dla wyłącznika bistabilnego
5. Oprawy oświetleniowe MIRA LED mają możliwość ustawienia ograniczeń czasu pracy

230/400V UKŁAD TN-C-S

USŁUGI PROJEKTOWE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inż. ADAM ŚLUSARZ ; 43-502 Czechowice-Dz. ul. Łagodna 39				
Inwestor	Gmina Cieszyn, Cieszyn ul. Rynek 1			
Adres budowy	Cieszyn, dz. nr 2/12, 2/9	Symbol: IE		
Temat opracowania:	Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych Cieślarówka-projekt zamienny	Faza: PBW		
Treść rysunku:	ROZBUDOWA LINII OŚWIETLENIOWEJ SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA		Data: kwiecień 2014 r.	
Projektował	mgr inż. Adam Ślusarz		Nr uprawnień bud. 598/78 K-ce	Skala: 1:10
Opracował	j.w.			Numer rysunku: E-03