




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA

ZP.5.271.87.2014

Cieszyn, 30 lipca 2014 r.

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
Strona Internetowa**

dotyczy: postępowania Nr ZP.5.270.9.2014 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pod nazwą **Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie**.

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) podajemy poniżej treść pytań wykonawców oraz stosowne wyjaśnienia zamawiającego.

Pytanie. Na terenie planowanej inwestycji znajduje się skatepark – obiekt wymagający specjalistycznych robót oraz wiedzy – stąd nasze pytanie czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia referencji na wykonanie skateparków np. trzech obiektów o pow. 500 m² i wartości powyżej 500 000 zł przez firmę, która będzie wykonywała dany obiekt?

Na terenie skateparku znajduje się szczególnie wymagająca figura, której wykonanie musi być powierzone osobom, które posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę z dziedziny skateboardingu. Elementy skateparku posiadające skomplikowane łukowate nieregularne kształty muszą zostać wykonane w technologii opracowanej specjalnie dla takich obiektów i tego typu elementów. Technologia właściwą do wykonania tego typu elementów jest metoda natryskowego nakładania betonu i cechuje ją kilka ważnych elementów: do nakładania betonu stosuje się torkretnicę, która natryskuje mieszankę betonową na daną powierzchnię metoda ta pozwala na uzyskanie odpowiedniego zagęszczenia mieszanki i zapobiega spływaniu betonu podczas nakładania; beton użyty do natrysku tego typu elementów musi być betonem recepturowym – jest to konieczne do tego by nakładana mieszanka nie spłynęła zanim zostanie zatarta a powierzchnia, która zostanie uzyskana, będzie miała odpowiednie właściwości jezdne. Dodatkowo mieszanka betonowa powinna być wzbogacona pyłem krzemionkowym, aby beton posiadał odpowiednie właściwości; przy tak skomplikowanych kształtach stosuje się wzorniki wycinane na maszynach numerycznych CNC w celu odpowiedniego odwzorowania żądanej powierzchni i zminimalizowania powstawania fałd i nierówności.

Skatepark jest obiektem specjalistycznym przeznaczonym dla osób uprawiających ekstremalne dyscypliny sportu, dlatego powinien zostać wykonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę, tak aby sam w sobie nie stanowił zagrożenia dla jego użytkowników. Stąd nasze pytanie, czy Inwestor będzie wymagał, aby wykonawca danego obiektu posiadał odpowiednie referencje, a skomplikowane jego elementy były wykonane w technologii, która zapewnia poprawne ich wykonanie.

Wyjaśnienie. Warunki udziału w niniejszym postępowaniu, w tym warunek dotyczący *posiadania wiedzy i doświadczenia* oraz warunek dotyczący *dysponowania osobami zdolnymi do wykonania*



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI




**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



zamówienia wskazane zostały w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (punkt 4) oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja III.3.2 oraz III.3.4). Zamawiający dokona oceny spełnienia tylko wyżej określonych warunków, w oparciu o oświadczenia i dokumenty załączone do oferty. Ponadto Zamawiający wymagał będzie, aby *skomplikowane* elementy zamówienia (między innymi skateparku, ścianki wspinaczkowej itp.) wykonane zostały w technologii gwarantującej ich prawidłową realizację.

Informujemy również że Zamawiający przekaże odpowiedzi na pozostałe pytania Wykonawców w terminie późniejszym, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania ofert. Nowy termin to: **4 sierpnia 2014 r., godz. 10:00.**

Pełnomocnik Burmistrza Miasta
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Paweł Jakubowicz