


dotyczy: postępowania nr ZP.271.54.2016 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest *modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Cieszynie*.

Wyjaśnienia 2 do SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie. Nawierzchnia poliuretanowa we wskazanej przez Państwa technologii: nawierzchnia typu spray dolna warstwa z granulatem EPDM z recyklingu z naniesioną na niej natryskową warstwą wierzchnią złożoną z lepiszcza poliuretanowego i kolorowego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej – nie posiada atestów i certyfikacji w takim układzie warstw. Wszelkie certyfikowane i odpowiadające normie (posiadające te dokumenty, których Państwo wymagacie) są wykonywane w technologii nawierzchni typu spray dolna warstwa z granulatu SBR z naniesioną na niej warstwą natrysku EPDM z produkcji pierwotnej. Z uwagi na powyższe proszę o dopuszczenie takiej nawierzchni.

Wyjaśnienie. Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni poliuretanowej w dolnej warstwie z granulatu SBR.

Naczelnik Wydziału

inż. Arkadiusz Smoczyński
(2)