



Cieszyn, 8 listopada 2016 r.

ZP-I.1.271.74.2016

Wyjaśnienia 3 do SIWZ

dotyczy: postępowania nr ZP.271.59.2016 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ***Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie.***

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 81. W związku z opublikowanymi odpowiedziami w dn. 03.11.2016 i zamieszczonym opisem projektu budowlanego i wykonawczego dot. oświetlenia oraz udzieloną odpowiedzią na pytanie m.in. nr 79, która nie potwierdza materiałów zawartych w projekcie prosimy o wskazanie, które słupy do wyceny należy przyjąć jako słupy z wysięgnikami jedno, dwu i trzyramiennymi. Pytanie podyktowane jest tym, że na rysunkach zamieszczonych do projektu są również słupy z wysięgnikami 4-ramiennymi (słup L2/3 na schemacie ideowym w PW). Ponadto rysunki zamieszczone do projektu przedstawiają o wiele więcej słupów niż w opisie pkt 1.4, który mówi jedynie o 8 szt. (L2/3, L2/4, L2/5, L2/6, L2/7, L2/8, L2/9, L2/10) słupów do zabudowy a sam schemat ideowy (wskazuje na słupy od L2/1 do L2/17 oraz L1/1 do L1/21).

Wyjaśnienie: W zadaniu 1a do wyceny należy przyjąć 7 słupów z wysięgnikami dwuramiennymi. W zadaniu 2 do wyceny należy przyjąć 10 słupów z wysięgnikami jednoramiennymi, 1 słup z wysięgnikiem dwuramiennym oraz 1 słup z wysięgnikiem czteroramiennym.

Pytanie 82. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy schematem ideowym, opisem projektu oraz rysunkiem pzu, które składają się na jeden projekt wykonawczy a przedstawiają zupełnie inne dane na temat słupów (inne oznaczenia słupów, inne rodzaje wysięgników na danym słupie i inny zakres zadania do wykonania) – prosimy o przedstawienie właściwego opisu i właściwego rysunku, który potwierdza zakres zadania.

Wyjaśnienie: Właściwe ilości i rodzaje słupów do zabudowania dla zadania 1a należy przyjmować zgodnie z planszą zbiorczą uzbrojenia terenu dla zadania 1a. Właściwe ilości i rodzaje słupów do zabudowania dla zadania 2 należy przyjmować zgodnie z planszą zbiorczą uzbrojenia dla zadania 2. Ilości i rodzaje słupów oświetleniowych do zabudowania zgodnie z powyższymi planszami, odpowiadają ilościom i rodzajom określonym w wyjaśnieniu na pytanie nr 81.

Pytanie 83. Prosimy o wyjaśnienie symboliki podanego w wyjaśnieniach typu oprawy, przywołany LED S-100-1100W (ostatni parametr jeśli mówi o mocy elektrycznej 1100W to takiej oprawy nie ma dostępnej na rynku – prosimy o wskazanie właściwej mocy).

Wyjaśnienie: Do wyceny należy przyjąć oprawy LED o mocy 70W.

Pytanie 84. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zamieszczonym opisem w dniu 03.11. dot. oświetlenia, który wskazuje na wykonanie linii kablowej kablem miedzianym YKY 4x35 a schematem ideowym z PW, który wskazuje na kabel aluminiowy YAKY 4x35 mm².

Wyjaśnienie: Do wyceny należy przyjąć kabel aluminiowy YAKY 4x35 mm².

Arkadiusz Smoczyński

*Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych i Inwestycji*