



JRP.7013.7.15.2012

**URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE**  
Jednostka Realizująca Projekt  
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej  
w aglomeracji cieszyńskiej”  
Rynek 1, 43-400 Cieszyn

**Wykonawcy,  
którzy otrzymali zapytanie ofertowe  
Strona internetowa**

Dotyczy: zapytania ofertowego dotyczącego demontażu istniejącego ogrodzenia oraz budowy ok. 118 m nowego ogrodzenia, w miejscu zdemontowanego, na działkach należących do Fabryki Automatyki „FACH” S.A., ul. Stawowa 50, 43-400 Cieszyn.

W związku z Wyjaśnieniami nr 1 zmienia się treść odpowiedzi na pytanie nr 1:

Słupek jaką ma mieć średnicę i czym zaślepiony?

**Wyjaśnienie**

Słupek o wymiarach minimum 50 mm x 50 mm. Zaślepienie z góry: poprzez dwuspadowe – równoramienne ścięcie, zaślepione kątownikiem stalowym o wymiarach 60 mm x 60mm lub przez inne zaślepienie zabezpieczające przed dostawaniem się wody do wnętrza słupka. Przy montażu zaślepienia należy uwzględnić wentylację wnętrza słupka.

Grubość ścianek profili należy dostosować do wysokości i wagi ogrodzenia.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej  
w aglomeracji cieszyńskiej”

*[Signature]*  
inż. Arkadiusz Smoczyński