



URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE
Jednostka Realizująca Projekt
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w aglomeracji cieszyńskiej”
Rynek 1, 43-400 Cieszyń

JRP.7013.7.15.2012

**Wykonawcy,
którzy otrzymali zapytanie ofertowe
Strona internetowa**

Dotyczy: zapytania ofertowego dotyczącego demontażu istniejącego ogrodzenia oraz budowy ok. 118 m nowego ogrodzenia, w miejscu zdemontowanego, na działkach należących do Fabryki Automatyki „FACH” S.A., ul. Stawowa 50, 43-400 Cieszyń.

W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawcy, przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Wyjaśnienie nr 1

Pytanie nr 1

Słupek jaką ma mieć średnicę i czym zaślepiony?

Wyjaśnienie

Słupek o wymiarach 40 mm x 40 mm. Zaślepienie z góry: poprzez dwuspadowe – równoramienne ścięcie, zaślepienie kątownikiem stalowym o wymiarach 60 mm x 60mm lub przez inne zaślepienie zabezpieczające przed dostawaniem się wody do wnętrza słupka. Przy montażu zaślepienia należy uwzględnić wentylację wnętrza słupka.

Grubość ścianek profili należy dostosować do wysokości i wagi ogrodzenia.

Pytanie nr 2

Proszę podać rozmiar profilu na ramę przęsła?

Wyjaśnienie

Rama przęsła wykonana z kątownika stalowego o wymiarach 40 mm x 40 mm. Grubość ścianek profili należy dostosować do wysokości i wagi ogrodzenia.

Pytanie nr 3

Jak wykonać podmurówkę ?

Wyjaśnienie

Murek między słupkami wykonać z betonu wraz z ewentualnym zbrojeniem.

Pytanie nr 4

Czy stopniowanie ogrodzenia według jakiegoś schematu czy wg uznania wykonawcy?

Wyjaśnienie

Stopniowanie ogrodzenia wg ukształtowania terenu.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w aglomeracji cieszyńskiej”

inż. Arkadiusz Smoczyński