



Instalację gniazd wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm²  
ułożonymi pod tynkiem.  
Bruzdy na kable wykonywać w miarę możliwości  
po istniejących trasach.

<b>KAS</b> projekt 43-316 Bielsko-Biała, ul. Giewont 6/46, tel. 0601 317 266 Projektował: mgr inż. Andrzej Kasprzak up. bud. nr 26/98 BB Sprawdził: mgr inż. Filip Majdak up. bud. nr 53/78 BB		kasprojekt@wp.pl		Temat: Projekt modernizacji instalacji elektrycznych wewnętrznych w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.	
				Inwestor: Biblioteka Miejska 43-400 Cieszyn, ul. Głębocka 15	
				Nazwa rys: Instalacja oświetleniowa - piwnica	
		Data: 08.2011r.	Faza: PT	Podziałka: 1:50	Nr rys: E02.01