

Cieszyn, 25.08.2014 r.

ZGK/ZP/...../04/2014

.....
.....
.....

dotyczy: SIWZ – budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie os. Podgórze
w Cieszynie

W dniu 22 sierpnia 2014 r. Zamawiający otrzymał pytanie dotyczące przetargu na budowę/przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie os. Podgórze w Cieszynie o następującej treści:

1. Z jakiego powodu są tak duże rozbieżności między długościami kanałów między przedmiarem a profilami a projektem zagospodarowania terenu (różnice w ilości studni) i dlaczego nie ma uwzględnionego kanału fi 200 w przedmiarze?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił dokumentację poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bip-zgkcieszyn.lo.pl przedmiaru robót dla kanałów bocznych oraz poprawione zestawienie studzienek. Ponadto w projekcie zagospodarowania terenu omyłkowo została podana wartość średnicy ciągu S11.1 – S11.5 – Ø 250, winno być Ø 200.

Odpowiedź na powyższe pytanie nie wpływa na zawartość SIWZ i termin składania ofert pozostaje bez zmian. Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie www.bip-zgkcieszyn.lo.pl bez podania źródła zapytania.

Prezes Zarządu

mgr inż. Józef Szyguda

Rozdzielnik:
1 x Adresat
1 x a/a

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl
tel. 33-4794100
faks 33-4794113

43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59
wysokość kapitału zakładowego: 18 442 000,00 zł
Sąd Rejonowy w Bielska-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54
REGON 241423780
KRS 0000347288