



CIESZYŃSKI
RUCH SPOŁECZNY



Cieszyn 2017-01-19

*Pan Burmistrz
do wiadomości*
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Cieszyna
Janina Cichomaka

Burmistrz Miasta Cieszyna
Pan Ryszard Macura

Szanowny Panie Burmistrzu,

Przesyłam kopię pisma skierowanego do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych dotyczącego wniosków i uwag do zadania „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624S ul Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta”

Z poważaniem

G. Staszkiwicz



Cieszyn 2017-01-16

Do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Cieszynie

dotyczy: wniosków do zadania „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624S – ul Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta”

Szanowna Pani,

W trakcie zadania oraz po jego zakończeniu PZDP otrzymał wiele wniosków od mieszkańców, z których niestety nie wszystkie zostały przejęte i zrealizowane. Ponieważ w listopadzie rozpoczęła się procedura odbioru inwestycji nie wiemy ile z tych wniosków zostanie jeszcze zrealizowanych i w jakim terminie. W grudniu zorganizowane zostało spotkanie mieszkańców, na którym miałam okazję porozmawiać o realizacji tego zadania z mieszkańcami i zebrać końcowe uwagi. Mamy wiele zastrzeżeń zarówno do sposobu prowadzenia prac jak i ich nadzoru. Swoje uwagi przekazałam również w trakcie sesji Rady Miasta w listopadzie. Nadal, w ocenie mieszkańców, nie wszystkie konieczne prace zostały wykonane. Jest też wiele uwag co do funkcjonalności elementów drogi. W związku z tym wraz z mieszkańcami postanowiłam zebrać te wnioski i przekazać do PZDP oraz do Pana Starosty oraz Burmistrza Miasta Cieszyn.

Poniżej lista wniosków:

Lp	Problem	Wniosek
1.	Na około 30 metrze od przejazdu kolejowego brak pokrywy studzienki kanalizacyjnej – w tej chwili otwór zasłonięty znakiem drogowym	zamontowanie pokrywy – dodatkowo przegląd wszystkich pokryw wykonanych w trakcie zadania
2.	Studzienki kanalizacyjne na chodniku powyżej lub poniżej powierzchni.	poprawienie studzienek
3.	Zwłaszcza na początkowym odcinku od przejazdu kolejowego odpływy z drogi na brzegu ścieżki rowerowej z dużymi przerwami w ciągu krawężnika, krawężniki nierówno położone.	wyrównanie krawężników z odpływami
4.	Chodniki i ścieżka ułożone z popękanej kostki brukowej i popękanych krawężników – odcinki chodnika z krawężnikami najazdowymi zamiast drogowych (Zagrodowa, Jodłowa)	wymiana zniszczonych elementów
5.	Skrzyżowanie z Bukową i Jodłową - na wjeździe na ścieżkę rowerową są kratki ściekowe położone wzdłuż kierunku ruchu.	likwidacja krutek lub zmiana na kratki w poprzek ścieżki



6.	Zniszczona nawierzchnia i pobocza ulicy Bukowej Miodowej, Zagrodowej w związku z natężeniem ruchu samochodów osobowych oraz przejazdem samochodów firmy wykonującej zadanie	naprawa nawierzchni
7.	Zniszczona nawierzchnia placu przy OSP, który służył za parking dla sprzętu formy M Silnica	naprawa nawierzchni
8.	Wypionowanie latarni na ulicach Bukowej, Miodowej, Zagrodowej	
9.	Zniszczenie nawierzchni ulicy Jodłowej – wykonawca składował materiał na działkach 16 i 18. Nawieziony w grudniu materiał tylko pogłębił koleiny.	naprawa nawierzchni
10.	Zniszczenie płotu przy działkach nr 52 i 54 – działki zostały nawiezione z związku z wykonanym odwodnieniem,	odbudowa płotu
11.	Zniszczenie płotu przy działce 10/6	odbudowa płotu
12.	Uszkodzenie rurociągu na działce 16 (p Turon)	naprawa rurociągu gospodarczego
13.	Parking przy kościele ewangelickim - studzienka ściekowa poniżej poziomu drogi, ubytek asfaltu wypełniony ziemią	wyrównanie studzienki z poziomem parkingu, uzupełnienie ubytku asfaltu, poprawienie wjazdu z kostek
14.	Brak wiat przystankowych na wszystkich przystankach	Instalacja wiat przystankowych
15.	Zdemontowane skrzynki pocztowe zostawione na schodach, krzywy chodnik zalewany wodą	chodnik łączący ulicę Bukową z Fryszacką
16.	Za wąski wjazd w ulicę Bukową, ostry zakręt, brak widoczności na ścieżkę rowerową i chodnik,	poprawa profilu, poszerzenie wjazdu, wycięcie części żywopłotu
17.	Plac na końcu ulicy Bukowej - brak dojścia do skrzynek pocztowych, pod tablicę informacyjną czy tablicę na klepsydry, część placu jest stale pod wodą pozostała część jest zasypana ziemią tworzącą błoto	Dwie możliwości 1. wysypanie całości kamyczkami lub położenie betonu 2. zerwanie resztek asfaltu i uzupełnienie ziemią.
18.	Przerwa w płocie przy ścieżce rowerowej na granicy działku 55 i 56 – w tej chwili osoby korzystając za ścieżki lub chodnika mogą wpaść	uzupełnienie płotu
19.	Pozostawienie słupów betonowych na działce 240301.1.0079	usunięcie słupów
20.	Odprowadzenie wody spływającej z lasu do rowu wzdłuż chodnika od strony przejazdu kolejowego	budowa korytka wzdłuż chodnika
21.	Odprowadzenie wody z działki 42,46 – w chwili obecnej woda jest zablokowana przez ziemię pozostałą po budowie rowów	udrożnienie odpływów z działek
22.	Wybudowanie zjazdu z drogi zgodnie z Oświadczeniem mieszkańców posesji przy Fryszackiej 175 z dnia 10.10.2016. Zjazd jest w tej chwili niedokończony i utrudnia mieszkańcom poruszanie po posesji. Ponadto z drugiej strony bramki płot nie został umieszczony na tej samej wysokości (nie ma rekwersów) co w znacznym	wybudowanie zjazdu i wyrównanie całości płotu



	stopniu pogorszyło wygląd domu.	
23.	Frysztacka 169 – ryzyko zalania terenu – opis w załączeniu	zastosowanie proponowanego rozwiązania – zaślepienie wylotu rury
24.	Kapliczka koło OSP – brak zabezpieczenia od strony ulicy Frysztackiej może spowodować upadek z około 1,5 metra,	zabezpieczenie terenu, poprawienie wyglądu murów od strony Frysztackiej, utwardzenie terenu przed kapliczką, wyrównanie ogrodzenia
25.	Przesunięcie lub zniszczenie kamieni granicznych przy ulicy Jodłowej	przywrócenie stanu pierwotnego
26.	Uszkodzony domofon przy ulicy Frysztackiej 256	naprawa domofonu
27.	Brak odprowadzenie odwodnienia z działki przy ulicy Frysztackiej 234	wykonanie odwodnienia

Prosimy o informację, kiedy i w jaki sposób wnioski zostaną zrealizowane. Bardzo nam zależy na jak najszybszym wykonaniu poprawek – w większości stanowią one zagrożenie dla zdrowia a nawet życia osób korzystających z drogi. Chcemy jak najszybciej w pełni cieszyć się z nowej inwestycji drogowej. Jednocześnie deklaruję pomoc w wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości i doprecyzowaniu wniosków.

W imieniu mieszkańców z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie wniosków.

Z poważaniem

Załączniki

1. Podpisy mieszkańców popierających wnioski
2. Opis do wniosku 23

Otrzymują:





1. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie – Pani Dyrektor Magdalena Suchanek-Kowalska
2. Starosta Powiatowy Pan Janusz Król
3. Burmistrz Miasta Cieszyna Pan Ryszard Macura

Lista mieszkańców popierających wnioski dotyczące przebudowy ulicy Frysztackiej

Lp.	Nazwisko	Imię	Adres	Podpis
1	Wysmiarski	Piotr	Cieszyń Chemików	[Podpis]
2	Bucki	Aneta	Cieszyn ul. Bukowa 15	[Podpis]
3	Gabrys	Ryszard	Cm Bukowa 4	[Podpis]
4	Młocuch	Czesław	Frysztacki 169	[Podpis]
5	Miody Henryk		Frysztacka 258	[Podpis]
6	Paszka	Ryszard	C-N Lesna 6	[Podpis]
7	Wolicki	Piotr	C-N Bukowa 37	[Podpis]
8	Gola	Maciej	Cm Frysztacka 264	[Podpis]
9	Paszka	Karol	Cieszyn Jodłowa 10	[Podpis]
10	PIETROSCIU	LUKASZ	Cieszyn Jodłowa 6	[Podpis]
11	Kwikals	Piotr	Cm Miodowa 15	[Podpis]
12	Turoni	Michal	Cieszyn ul. Frysztacka 117	[Podpis]
13	Turoni	Pawel	Cieszyn ul. Marcecha 18	[Podpis]
14	Grodziewski	Marian	Cieszyn ul. Miodowa 8	[Podpis]
15	Grodziewski	Maciej	Cieszyn Miodowa 8	[Podpis]
16	Farega	Barbara	Cieszyn Bielowa 32	[Podpis]
17	Jostow	Zdzisław	Cieszyn Bukowa 38A	[Podpis]
18	Orud.	Audwig	Cieszyn Bukowa 14B	[Podpis]
19	Serch	Elzbieta	Cieszyn Bukowa 8	[Podpis]
20	Gola	Jerzy	Cieszyn Frysztacka 264	[Podpis]
21	Smuganek	Ryszard	Cieszyn ul. Jopdow 5	[Podpis]
22	Smuganek	Krzysztof	Cieszyn ul. Jopdow 5	[Podpis]
23	Malec	Jolanta	Cieszyn ul. Zadworna 2	[Podpis]
24	Wawrzyniak	Beata	Cieszyn ul. FRYSZTACKA	[Podpis]
25	Kuzioł	Eda	Cieszyn FRYSZTACKA	[Podpis]
26	KOZUSZNIK	Renata	C-N, Zadworna 2	[Podpis]
27	Pustowski	Bogusław	C-N Akacjowa 4	[Podpis]
28	Stojak	Bronisław	C-III Frysztacka	[Podpis]

-p Turoni Jan C-N Czajkowska 12
 30 Kocz Marcin Cieszyn Akacjowa 7

Lista mieszkańców popierających wnioski dotyczące przebudowy ulicy Frysztackiej

Lp.	Nazwisko	Imię	Adres	Podpis
29	KUCHARCZYK	CIESIAŃ	FRYSZTACKA 200	
30	GUGUŁA	ANDRZEJ	CIESZYN, ul. Bukowska 14	
31	TURSKI	TOMASZ	Boardowa 31	
32	FARANA	ANDRZEJ	FRYSZTACKA 206	
33	PIEZONKA	MARTYNA	JODŁOWA 4A	Pieronka
34	WASH	Remigiusz	Bukowa 22B	WASH
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				

Na terenie przylegającym do posesji przy ul. Frysztańskiej 169, wykonano zgodnie z projektem ciek wodny wykonany korytkami betonowymi o długości 40m. Biegnie od zjazdu na tę posesję w którym utworzono przepust wodny z rury o średnicy 315mm, w kierunku studienki kanalizacyjnej położonej w rejonie przejścia dla pieszych.

Woda tym ciekłem nigdy nie popłynęła, gdyż przętak przepustu (doś rury) umieszczono około 25cm nad poziomem gruntu.

Natomiast ze studienki kanalizacyjnej, która ma odbierać wodę wprowadzono takie rury o średnicy 315mm, której doś położony jest około 80cm poniżej poziomu drogi.

Moim zdaniem, istnieje niebezpieczeństwo, że w trakcie obfitych opadów deszczu przez tak niski położony rurę zaczęła wypływać woda spływająca z drogi i zalewać teren posesji przy ul. Frysztańskiej 169. Teren tej posesji leży ponad metr poniżej poziomu drogi.

W takim przypadku jedynym ratunkiem będzie natychmiastowe zastopowanie wyłotu rury. Proszę uwzględnić aby nie powinno zostać to zrobione jeszcze przed opadami deszczu.

Milena Cudowa
600 501 228