



WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE! WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK PRAC BUDOWLANYCH !!!

- UWAGI !!!
- Poziom posadowienia budynku bez zmian, istniejące ±0,00 arch. = 316,00m npm
  - Ściany działowe w pomieszczeniu magazynu materacy oraz działowe w pokojach przy korytarzu wykonać w technologii szkieletowej GK z wypełnieniem wełną mineralną do klasy odporności ogniowej EI 60.
  - Wszystkie ściany, posadzki i inne istniejące elementy i materiały wykończeniowe bez zmian.
  - Drzwi wewnętrzne podlegające wymianie na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 osadzić zgodnie z atestami, technologią producenta. Przed zamontowaniem i zamontowaniem wszystkie wymiary sprawdzić w naturze bezpośrednio na budowie.
  - Samozamykacze drzwi wewnętrznych zamontować do opisanych w projekcie istniejących drzwi oraz do nowoprojektowanych zgodnie z technologią.
  - Elektrotrzymaczce drzwi wewnętrznych zamontować do drzwi zgodnie z projektem oraz podłączyć sterowanie do CSP.
  - Okno o klasie odporności ogniowej EI30 przy klatce schodowej osadzić zgodnie z technologią. Wymiary sprawdzić w naturze bezpośrednio na budowie.
  - Kłapy oddymiające osadzić zgodnie z atestami, technologią producenta i wyposażyć w siłowniki.
  - Spoczniki i schody zewnętrzne wylewać na budowie, zbroić wuknami poliestrowymi wg wymagań technologicznych.
  - Wzór, kształt, kolor innych użytych materiałów a nie określone w projekcie należy uzgodnić z projektem na etapie N.A.
  - W przypadku rozbieżności konstrukcji, instalacji, wymiarów lub innych elementów należy powiadomić nadzór autorski w celu uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.
  - Wszystkie prace wykończeniowe nie objęte Projektem Wykonawczym Architektury należy uzgodnić z projektantem na etapie N.A.

- OZNACZENIA :
- ◊ SAMOZAMYKACZ
  - ◊ ELEKTROTRZYMACZ
  - ◊ KURTyna OKIENNA EW90
  - ◊ SIŁOWNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
  - ◊ SZYBLOZWIĘZACZ GŁOSOWY (Z CZUJNIKIEM DYMU)
  - ◊ CZUJNIK DYMU (Z SYGNALIZATOREM GŁOSOWYM)
  - ◊ OŚWIETLENIE AWARYJNE
  - ◊ DRZWI NOWOPROJEKTOWANE
  - ◊ O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
  - ◊ DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ WYMIANY
  - ◊ NAŚWIEITŁE OKIENNE BEZ WYMIANY
  - ◊ ŚCIANY PROJEKTOWANE
  - ◊ ŚCIANY DO WYBURZENIA

<b>DECAD</b> architekci			
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY ARCHITEKTURA URBANISTYKA BUDOWNICTWO Biuro : 43-430 SKOCCZÓW, ul. Jodłowa 11, Tel.: + 48 660 138 898    www.decad.com.pl    dm @ decad.pl			
INWESTOR	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W CIESZYNIE 43-400 CIESZYN, ul. BŁOGOCKA 24		
INWESTYCJA	MODERNIZACJA ZABEZPIECZEN PRZECIWOPOŻAROWYCH W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W CIESZYNIE przy ul. Błogockiej 24, dz. nr ew. 10/2, obręb 54 Cieszyn		
KATEG. OBIEKTU	XIV / SCHRONISKA TURYSTYCZNE		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANZA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ	arch. Dariusz Mecha	6/Sz/2002	
SPRAWDZIŁ	arch. Grażyna Jaworska	137/94 B-B	
TRESC RYSUNKU			
RZUT PIWNICY (SUTERENA)			
DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	BRANZA	SKALA
10/2016	A3/02	A	1:100