














- Poziome posadowienia budynku bez zmian, istniejące $\pm 0,00$ arch. = 316,00m npm
- Ściany działowe w pomieszczeniu magazynu materacy oraz działowe w pokojach przy korytarzu wykonaw w technologii szkieletowej GK z wypełnieniem wełną mineralną do klasy odporności ogniowej EI 60.
- Wszystkie ściany, posadzki i inne istniejące elementy i materiały wykonkoczenie bez zmian.
- Drzwi wewnętrzne podlegające wymianie na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 oszczędz zgodnie z atestami, technologią producenta. Przed zamawianiem i zamontowaniem wszystkie wymiary sprawdzić w naturze bezpośrednio na budowie.
- Samozamykacze drzwi wewnętrznych zamontować do opisanych w projekcie istniejących drzwi oraz do nowoprojektowanych zgodnie z technologią.
- Elektrotrzymacze drzwi wewnętrznych zamontować do drzwi zgodnie z projektem oraz podłączyc sterowanie do CSP.
- Okno o klasie odporności ogniowej EI30 przy klatce schodowej oszczędz zgodnie z technologią. Wymiary sprawdzić w naturze bezpośrednio na budowie.
- Klapy oddymiające oszczędz zgodnie z atestami, technologią producenta i wyposażać w silowniki.
- Sposzniki i schody zewnętrzne wylewać na budowie, zbroić wkładami poliestrowymi wg wymagań technologicznych.
- Wzór, kształt, kolor, innych użytych materiałów a nie określone w projekcie należy uzgodnić z projektantem na etapie N.A.
- W przypadku rozbieżności konstrukcji, instalacji, wymiarów lub innych elementów należy powiadomić nadzor autorski w celu uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.
- Wszystkie prace wykonkoczenie nie objęte Projektem Wykonawczym Architektury należy uzgodnić z projektantem na etapie N.A.

OZNACZENIA :	
	SAMOZAMYKACZ
	ELEKTROTRZYMACZ
	KURTyna OKIENNA EW90
	SILOWNIK DRZWI ZEWNTRZNYCH
	SZGNALIZATOR GŁOSOWY (Z CZUJNIKIEM DYMU)
	CZUJNIK DYMU (Z SYGNALIZATOREM GŁOSOWYM)
	OSWIETLENIE AWARYJNE
	DRZWI NOWOPROJEKTOWANE
	DO KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
	DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ WYMIANY
	NAŚWIETLE OKIENNE BEZ WYMIANY
	ŚCIANY PROJEKTOWANE
	ŚCIANY DO WYBURZENIA

DECAD
architekci

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY
ARCHITEKTURA URBANISTYCZNA BUDOWNICTWO
Biuro : 43-430 SKOCZÓW, ul. Jodłowa 11,
Tel.: + 48 660 138 898 www.decad.com.pl dm@decad.pl

INWESTOR	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W CIESZYNIE 43-400 CIESZYN, ul. BŁOGOŃSKA 24
----------	--

INWESTYCJA	MODERNIZACJA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W CIESZYN przy ul. Błogockiej 24, dz. nr ew.10/2, obręb 54 Cieszyn
------------	--

KATEG. OBIEKTU	XIV / SCHRONISKA TURYSTYCZNE		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANZA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAL	arch. Dariusz Mecha	6/Sz/2002	
SPRAWDZIŁ	arch. Grażyna Jaworska	137/94 B-B	

TREŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU

DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	BRANŻA	SKALA
10/2016	A3/03	A	1:100

